

Miljø og Teknik

2. udgave

Januar 2011

Brændstoftanke og tankpladser med én stander

Retningslinier for indretning



Svendborg Kommune

Miljø og Teknik

Svendborgvej 135

5762 Vester Skerninge

Tlf. 6223 3375

mt@svendborg.dk

www.svendborg.dk



Svendborg
Kommune



Svendborg
Kommune

Hvorfor retningslinier?

- Formålet med retningslinierne er, at beskytte jord og grundvand mod forurening af olieprodukter.
- Retningslinierne gælder for nyetablering af tankpladser med 1 stander, samt ved udskiftning af tanke på tankpladser med 1 stander hos vognmænd, landmænd, råstofgrave eller andre lignende virksomheder. Retningslinierne bruges desuden ved udarbejdelse af godkendelser og tilladelser.
- Tankene skal altid opfylde kravene i olietanksbekendtgørelsen. Derudover stiller Svendborg Kommune en række skærpede krav, for at sikre jord og grundvand bedst muligt mod forurening.

Generelt for olie/benzin-tanke

- Tanken skal placeres i et kar med en opkant på mindst 15 cm. Karret skal være lavet af et oliebestandigt materiale, og være tæt, så evt. spild opsamles heri.
- Tank og beholder skal stå under tag således, at det ikke kan regne på tanken eller ned i opsamlingskarret.
- Der skal være påmonteret en brudventil (breakaway valve) mellem tanken og slangen. Denne anordning har dels den funktion, at slangen knækker over hvis der rykkes hårdt i den, og man undgår derved, at tanken eksempelvis vælter. Samtidig lukker ventilen straks for udpumpning af diesel.
- Kravet om brudventil, gælder dog ikke for tanke med håndpumpe.
- Selve tankpistolen må ikke være indrettet sådan, at den kan fastlåses under tankningen.
- Påfyldningsslangen må ikke kunne nå længere end til *en meter inden for kanten af belægningen*.

Generelt for indretningen af tankpladsen

- En tankplads skal bestå af et befæstet areal som er plant og tæt, og som er dimensioneret til tung trafik.

- En sten- eller flisebelægning er *ikke* at betragte som en tæt belægning. Ved tæt belægning forstås et befæstet areal, der er uigennemtrængeligt for det olieprodukt, der håndteres på arealet.
- Ved tankpladsen skal der findes opsugningsmateriale i form af kattegrus eller lignende, og et evt. spild af olie skal straks opsamles. Opsamlet spild skal bortskaffes som farligt affald.
- For udendørs tankpladser gælder desuden, at der ikke må kunne løbe vand til pladsen fra tage, eller fra det omkringliggende terræn.

Vær opmærksom på at

- Tankanlæg er omfattet af reglerne i Miljøministeriets Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen).
- § 18 i Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, og § 50 i Olietanksbekendtgørelsen, kan stille skærpede krav til etableringen, for at sikre jord og grundvand mod spild. Det kan eksempelvis være sikring mod påkørsel.
- Brandmyndigheden skal godkende indendørs tankanlæg over 6.000 liter. Opstilling af benzintanke skal som regel altid godkendes af brandmyndighederne, spørg Miljø og Teknik.
- Der er skærpede regler for større tankpladser hos f.eks. servicestationer. Disse anlæg er omfattet af Miljø- og Energiministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgslinier (benzinstationsbekendtgørelsen).
- Udskiftning af tanke altid skal anmeldes til Miljø og Teknik, *læs mere på www.svendborg.dk/erhvervsservice/.../dieselolietanke*
- Der stilles en række skærpede krav til opstilling af plasttanke samt tanke af plast med en tynd metalkappe (DVT-tanke), *læs mere på www.svendborg.dk/erhvervsservice/.../dieselolietanke*
- Ved etablering af overjordiske/nedgravede tanke, er der særlige hensyn i form af afstandskrav til brønde og vandindvindinger.