

## **Notat fra møde mellem Svendborg Fjernvarme og Svendborg Kommune**

### **Emne: Varmepumpeprojekt for Svendborg Fjernvarme**

**Den 12. september 2019**

Deltagere:

Svendborg Fjernvarme: Formand Jørgen Lindegaard, Direktør Carl Madsen, bestyrelsesmedlem Bjarne Olsen

Svendborg Kommune: Rikke Berg, Marianne Wedderkopp, Birgitte Frederiksen, Jacob Haass Svendsen, Lene Jultved

Mødet blev afholdt på foranledning af Svendborg Fjernvarme, da de gerne ville drøfte forskellige muligheder for at ændre det indsendte projekt om en 20 MW varmepumpe på Bodøvej 13 med et indhold på mere end 5 tons ammoniak som drivmiddel.

Der bliver afholdt et møde i MNU og TEU på mandag den 16. september hvor emnet skal diskuteres. Svendborg Kommune fremlagde de betragtninger, der ligger bag beskrivelsen af, om anlægget skal betragtes som en risikovirksomhed, hvilket afhænger af om motocross banen skal betragtes som arealfølsom anvendelse.

Det blev gennemgået, at administrationen ud fra en række udtalelser vil anbefale, at motocrossbanen skal betragtes som arealfølsom anvendelse. Det er politikkerne i TEU, der ved mødet skal tage endelig stilling til, om motocrossbanen skal betragtes som arealfølsom anvendelse i forhold til særreglen om ammoniak (> 5 tons ammoniak), og om anlægget dermed skal betragtes som en risikovirksomhed. De forskellige udfaldsmuligheder og alternativer blev diskuteret.

Det blev gennemgået, at hvis anlæggets indhold overstiger 5 tons ammoniak, skal Svendborg Fjernvarme indsende en opdateret ansøgning om projektkendelse og ansøgning om fornyet Kommunegaranti. Hvis anlægget bliver en risikovirksomhed, så kan Svendborg Kommune først give en byggetilladelse når der foreligger et godkendt sikkerhedsdokument..

Svendborg Fjernvarme kom ind på følgende:

- Det forventes at anlægget indeholder 10-15 tons ammoniak
- Anlægget skal være i drift inden udgangen af 2020, for at få det lovede miljøtilskud fra staten
- Der er en ventetid på levering af varmepumpen på cirka et halvt år
- Leverandøren (specielt den éne af de to tilbud) har endnu ikke et helt færdigt projekt, hvilket betyder at der kan være mangler i forhold til hurtigt at få en fuldt oplyst byggeansøgning
- Behovet for lånegaranti forventes uændret for de 3 opstillede scenarier

Svendborg Kommune påpegede, at for at de diskuterede sagsbehandlingstider kan overholdes, kræver det at Svendborg Fjernvarme indsender fyldestgørende og gennearbejdede ansøgninger (til projektkendelse, byggetilladelse og VVM screening/miljøgodkendelse).