

## Bilag 1 – Gennemgang af ændringer i det nye fællesregulativ for de private almene vandværker

Med udgangspunkt i interesseorganisationerne, Danske Vandværker og DANVA's: 'Regulativ overbliksskema opdateret 2022' er der forsøgt skabt et overblik over, hvad det gamle fællesregulativ for de private vandværker sagde, og hvad der er anderledes i det nye fællesregulativ for vandværkerne.

Vandværkernes nuværende fællesregulativ er fra 2009, og følger i vidt omfang normalregulativet, som Naturstyrelsen udarbejdede i 2014. Det nye fællesregulativ for de private vandværker følger stort set den opdaterede version, som interesseorganisationerne, Danske Vandværker og DANVA har udviklet: Branchevejledningens standardregulativ fra marts 2022.

I første kolonne er paragrafferne i regulativet vist og i anden kolonne er indholdet i Normalregulativet vist. Det der er grønt, var ikke med i vandværkernes gældende regulativ. Det er er 'sort' stod som udgangspunkt i det gældende regulativ. Det, der er vist med 'blåt' er ændret eller tilføjet i det ny branchevejledning (tredje kolonne) eller evt. i det nye fællesregulativ for vandværkerne. I fjerde kolonne, 'Bemærkninger', er der med rødt skrevet, hvad der er ændret i forhold til det gældende fællesregulativ for de private vandværker i kommunen. Det der står med 'sort' og i 'parentes' i denne kolonne er noter fra interesseorganisationerne.

Som udgangspunkt er indholdet i vandværkernes nye fællesregulativ en sammenskrivning af indholdet af anden kolonne med de ændringer, der er tilføjet i tredje og fjerde kolonne. I to tilfælde fraviger det nye fællesregulativ for vandværkerne i kommunen fra indholdet i Branchevejledningen. Det er i §§ 10.1 og 13.5 og i begge tilfælde handler det om reglerne for spild af vand ved forsætlighed.

§	Normalregulativ 2014	Branchevejledning / Nyt fællesregulativ for SV	Bemærkninger
9.4	<p><b>Vandforsynings ejendom</b></p> <p>Afregningsmålere stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsynings ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning. Vandforsyningen kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses.</p>	<p>Afregningsmålere stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsynings ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning. Vandforsyningen kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses. <b>Strømforbrug til driften af elektroniske afregningsmålere til fjernaflæsning påhviler ejer/bruger.</b></p>	<p><b>Bestemmelsen (med grøn og blå) er ikke med i Svendborg Vandråds gældende regulativ.</b></p> <p>(Der er tale om en minimal udgift for den enkelte ejendom. Hvis forsyningerne skulle betale for strømforbruget, så ville det samlet set betyde en fordyrelse for forbrugerne. Samme metode anvendes også af varmesforsyninger.)</p>

Tekst der ikke var med i gældende fællesregulativ, men er med i Normalregulativet og Branchevejledningen.

Tilføjet med nye branchevej

Kommentar fra administrationen til ændring i forhold til gældende fællesregulativ

Kommentar fra Interesseorganisationerne

Figur 1. Vejledning til skema over forskellene mellem Normalregulativet fra 2014, Branchevejledningens standardregulativ marts 2022, det gamle fællesregulativ - og det nye fællesregulativ for de private vandværker i kommunen.

§	Normalregulativ 2014	Branchevejledning / Nyt fællesregulativ for SV	Bemærkninger
1	<p><b>Indledende bestemmelser</b></p> <p>Her gives oplysninger om lovgrundlaget for regulativets enkelte bestemmelser samt definitioner på forbrugere, ejendomme og centrale dele af vandforsyningsanlægget.</p>		<p>Beskrivelsen var ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Beskrivelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
1.1	<p><b>Regulativ for xxx Vandforsyningsanlæg</b></p> <p>Dette regulativ er udfærdiget af XXX på vegne af alle de private almene vandværker i XXX Kommune.</p> <p>Regulativet er godkendt af kommunalbestyrelsen i XXX Kommune den XX.</p> <p>Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen og er tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside, hvorfra det kan downloades.</p>	<p>Dette regulativ er udfærdiget af XXX på vegne af alle de private almene vandværker i XXX Kommune.</p> <p>Regulativet er godkendt af Kommunalbestyrelsen i XXX Kommune den xxx.</p> <p>Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningerne og er tilgængeligt på vandforsyningernes hjemmeside, hvorfra det kan downloades.</p>	<p>1.1 i det gamle regulativ: Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 20. okt. 2008, af Svendborg Kommunalbestyrelse efter forhandling med: 'Oversigt over vandværkerne'.</p> <p>Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen eller Svendborg Kommune.</p>
1.1.1	<p><b>Regulativet</b></p> <p>Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1199 af 30. september 2013.</p>	<p>Lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022.</p>	<p>Se overfor</p>
1.1.2	<p><b>Fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag</b></p> <p>Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 53, stk. 1.</p>		<p>1.2 indeholder bestemmelsen i det gamle regulativ</p>
1.1.3	<p><b>Vandmålere og betaling efter målt vandforbrug</b></p> <p>Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er i overensstemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni</p>		<p>1.3 indeholder bestemmelsen i det gamle regulativ</p>

	1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.		
<b>1.1.4</b>	<b>Offentliggørelse af oplysninger om vandkvaliteten</b>  Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er i overensstemmelse med Vandforsyningslovens § 57, stk. 2 og § 28, stk. 3, i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 7.	§ 31, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 972 af 3. oktober 2022 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.	1.4 indeholder bestemmelsen i det gamle regulativ
<b>1.1.5</b>	<b>Installationsarbejder</b>  Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS-installatører er i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger.	Lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (autorisationsloven).	1.5 indeholder bestemmelsen i det gamle regulativ
<b>1.1.6</b>	<b>Kontrol med og indgreb i målere</b>  Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.	<b>Målere: Størrelse, placering, kontrol og indgreb</b>  Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas el eller varme og bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.	1.6 indeholder bestemmelsen i det gamle regulativ
<b>1.1.7</b>	<b>Brandtekniske foranstaltninger</b>  Bestemmelserne om brandtekniske foranstaltninger er i overensstemmelse med Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskab (Beredskabsloven).	Bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.  Lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017 (Beredskabsloven).	1.7 indeholder bestemmelsen i det gamle regulativ

<p><b>1.1.8</b></p>	<p><b>Morarenter</b></p> <p>Bestemmelser om morarenter er i overensstemmelse med <a href="#">lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling (renteloven)</a>.</p>	<p>Lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling.</p>	<p>Bestemmelsen var ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
<p><b>1.1.9</b></p>	<p><b>Inddrivelse af restancer</b></p> <p>Bestemmelser om overgivelse af restancer til restanceinddrivelsesmyndigheden eller private er i overensstemmelse med <a href="#">lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven)</a>, Justitsministeriet.</p>	<p>Lovbekendtgørelse nr. 6 af 7. januar 2022 om inddrivelse af gæld til det offentlige som ændret ved ændringslov nr. 1574 af 27. december 2019.</p>	<p>Bestemmelsen var ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
<p><b>1.1.10</b></p>	<p><b>Vandafgift</b></p> <p>Bestemmelser om afgifter for vand er i overensstemmelse med lov om afgift af ledningsført vand med senere ændringer, jf. <a href="#">lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 (vandafgiftsloven)</a>, Skatteministeriet.</p>	<p>Lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. februar 2020.</p>	<p>Bestemmelsen var ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
<p><b>1.1.11</b></p>	<p><b>Vandselskaber</b></p> <p>Bestemmelser om forholdet mellem en vandforsyning omfattet af vandsektorloven (vandselskab) og kommunen er i overensstemmelse med <a href="#">lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven)</a>.</p>	<p>Lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. august 2021 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.</p>	<p>Bestemmelsen var ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet i det nye fællesregulativ 2022 for Svendborg Vandråd.</p>
<p><b>1.1.12</b></p>	<p><b>Ejer og bruger</b></p> <p>I dette regulativ angiver betegnelsen <i>ejer</i> grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt angiver, at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt i punkt 14.1, også er omfattet af den pågældende bestemmelse.</p> <p>For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlej-</p>		<p>1.8 Beskrivelsen var anderledes i Svendborg Vandråds tidligere regulativ:</p> <p>I dette regulativ angiver betegnelsen <i>ejer</i> grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at</p>

	<p>ligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.</p> <p>Ved betegnelsen <i>bruger</i> forstås en person, som ikke ejer den til vandselskabet tilsluttede ejendom, men er den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed eksempelvis lejer af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller anden ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.</p> <p>Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.</p>		<p>ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser.</p> <p>Betegnelsen bruger omfatter lejer af en lejlighed, herunder beboeren af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig.</p> <p>Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19.</p>
<p><b>1.1.13</b></p>	<p><b>Leje og andelsbolig</b></p> <p>Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.</p>	<p><b>Ejendom</b></p> <p>Medmindre andet fremgår af regulativet, forstås ved en <i>ejendom</i>, et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Se udstykningslovens § 2, lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. juni 2018 om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven).</p> <p>Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.</p>	<p>1.9 Beskrivelsen var anderledes i Svendborg Vandråds tidligere regulativ:</p> <p>Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet.</p> <p>Betegnelsen <i>enhed</i> angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom.</p> <p>Betegnelsen <i>bruger</i> omfatter den</p>

			kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed.
1.1.14	<p><b>Ejerens underretning til brugere</b></p> <p>Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog 9.13.</p>		1.12 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.
1.2	<p><b>Vandforsyningens anlæg m.v.</b></p> <p>I det følgende defineres en del af de begreber, der anvendes i regulativet. En del af definitionerne svarer til dem, som fremgår af Norm for almene vandforsyninger DS 442.</p> <p><b>Almene vandforsyningsanlæg:</b> Herved forstås anlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet "almen vandforsyning".</p> <p><b>Distributionsnet:</b> Vandforsyningens ledningsnet fra ud-pumpningen fra vandforsyningsanlægget frem til skel, dvs. hovedledninger, forsyningsledninger og stikledninger.</p> <p><b>Forsyningsledning:</b> Den del af distributionsnettet som transporterer færdigbehandlet vand fra hovedledningen til de enkelte ejendommers stikledninger.</p> <p><b>Forsyningsområde:</b> I vandforsyningsplanen fastlægges bl.a. de almene vandforsyningsanlægs forsyningsområder. Det naturlige forsyningsområde er det område, som vandforsyningsanlægget naturligt kan forsyne, herunder områder som først i fremtiden kan forsynes fra vandforsyningsanlægget.</p>	<p><b>Almene vandforsyninger:</b> Herved forstås anlæg som forsyner eller har til formål at forsyne mindst 10 ejendomme, jf. vandforsyningslovens § 3, stk. 3. Som synonym anvendes ofte begrebet "almen vandforsyning".</p> <p>(Definitionen er sprogligt bragt i overensstemmelse med vandforsyningslovens § 3, stk. 3.)</p>	<p>1.10</p> <p>I Svendborg Vandråds tidligere fælles regulativ, er disse termer ikke beskrevet nær så nøjagtigt som i normalregulativet samt branchevejledningens opdaterede regulativ.</p> <p>Svendborg Vandråds tidligere regulativ:</p> <p>Ved vandforsyningens hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.</p> <p>Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger.</p> <p>Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til matrikelskel, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen</p>

<p><b>Hovedanlæg:</b> Vandforsynings vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, vandforsynings råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet.</p> <p><b>Hovedledning:</b> Den del af distributionsnettet, som transporterer færdigbehandlet vand fra vandbehandlingsanlægget, eventuelt via trykforøgeranlæg og beholderanlæg mv., til forsyningsledningerne.</p> <p><b>Jordledning:</b> Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel <b>eller fra stophanen, hvis denne er placeret inden for skel i målerbrønden</b>. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer.</p> <p><b>Råvand:</b> Ubehandlet vand, dvs. grundvand eller overfladevand.</p> <p><b>Stikledning:</b> Stikledningen <b>inkl. en eventuel afspæringsventil eller stophane</b> er den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel <b>eller målerbrønd</b>.</p> <p><b>Vand til husholdningsbrug:</b> Vand til husholdningsbrug omfatter alt vand i husholdningen dvs. til konsum og madlavning, personlig hygiejne, toiletskyl, tøjvask m.m.</p> <p><b>Vandbehandlingsanlæg:</b> Anlæg, hvori råvandet underkastes behandling med henblik på dets anvendelse til drikkevand.</p> <p><b>Vandforsyning:</b> Dette begreb anvendes som betegnelse for en vandforsyningsvirksomhed, dvs. den juridiske enhed som ejendommen afregner sit</p>	<p><b>Jordledning:</b> Den ledning, der forbinder stikledningen med installationerne i ejendommens bygninger. Jordledningen ligger i jorden på ejendommens grundstykke fra skel. Jordledningen er en del af ejendommens vandinstallationer.</p> <p><b>Stikledning:</b> Stikledningen er den del af distributionsnettet, som transporterer vand fra forsyningsledningen til ejendommens skel.</p> <p><b>Sekundavand:</b> Vand af anden kvalitet end drikkevandskvalitet, som kan erstatte brugen af drikkevand eller på anden måde kompensere for anvendelsen af drikkevand.</p>	<p>(Bestemmelsen er præciseret, således at afgrænsningen af jordledningen i alle situationer sker ved skel. Dette giver en langt enklere afgrænsning af ansvarsforholdene.</p> <p>Ansvaret overgår ved skel. Det vil sige, at en afspæringsventil, afspæringsanordning og/eller en stophane uden for skel, altid vil være vandforsynings ansvar.</p> <p>Regnvand opsamlet fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine skal ikke overholde kravene til drikkevandskvalitet. Ved anvendelse af sekundavand skal kravene i § 5 overholdes. Se bekendtgørelse nr. 972 af 21. juni 2022.</p>
---	---	--

	<p>vandforbrug med. Vandforsyning benyttes ofte som synonym for vandværk eller vandforsyningsanlæg.</p> <p><b>Vandforsyningsanlæg:</b> Dette består af vandindvindingsanlægget samt hoved-, forsynings- og stikledninger og eventuelle pumper på ledningerne (distributionsnettet). Et vandforsyningsanlæg kan bestå af flere vandindvindingsanlæg, der leverer vand til samme distributionsnet.</p> <p><b>Vandindvindingsanlæg:</b> Omfatter borer, brønde og andre anlæg til indtagning af vandet og endvidere vandbehandlingsanlæg og anlæg til udpumpning fra behandlingsanlæg, herunder eventuelle rentvandsbeholdere.</p> <p><b>Vandinstallation:</b> Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen, som ikke tilhører vandforsyningen. Ledningsinstallationer i jord fra stikledningens forlængelse benævnes jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Hertil hører også en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens § 50.</p> <p><b>Vandværk:</b> Dette begreb anvendes synonymt med både vandindvindingsanlæg og vandforsyningsvirksomheden, og er ofte anvendt i betegnelsen for den juridiske enhed, hvortil ejendommen afregner.</p>	<p><b>Vandinstallation:</b> Omfatter installationer i bygninger og jord inden for grundgrænsen. Ledningsinstallationer i jord <b>efter</b> stikledningen, benævnes jordledninger, og er en del af vandinstallationen. Hertil hører også en eventuel afspærringsventil placeret på jordledningen. Vandinstallation er betegnet som vandindlæg i vandforsyningslovens § 50.</p> <p><b>Stophane:</b> Afspærringsanordning, der lukker for vandtilførslen til en eller flere ejendomme.</p>	<p>Andet sekundavand end opsamlet regnvand til WC-skyl og tøjvask er ikke omfattet af den nævnte regulering.)</p> <p>(Sætningen "som ikke tilhører vandforsyningen" er slettet, da vandinstallationer ikke tilhører vandforsyningen. I relation til afregningsmåleren fremgår det af lovgivningen og andre steder i regulativet, at denne tilhører vandforsyningen. Ændringen er således ikke indholdsmæssig, men forståelsesmæssig.)</p>
--	--	---	---



<p><b>2</b></p>	<p><b>Vandforsynings styrelse</b></p> <p>Her gives en overordnet beskrivelse af, hvem der ejer og driver vandforsyningen. Beskrivelsen skal tilpasses den enkelte vandforsyning.</p> <p>Oplysningerne omfatter vandforsynings navn og hjemsted samt organisationsform (f.eks. andels-selskab med begrænset ansvar, interessentskab, anpartsselskab eller aktieselskab).</p> <p>Vandforsynings CVR-nummer anføres ligeledes, da det skal bruges, når vandforsyningen skal identificere sig overfor private f.eks. i forbindelse med udstedelse af fakturaer mv.</p> <p>Der oplyses endvidere om stiftelse, ledelse m.v. Der kan henvises til hjemmesiden for de mere detaljerede og aktuelle oplysninger om den siddende bestyrelse, de gældende vedtægter, generalforsamling m.v. Hvis vandforsyningen ikke har en hjemmeside, anføres hvordan forbrugerne får oplysningerne.</p>		<p>Beskrivelsen er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Beskrivelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ i for Svendborg Vandråd.</p>
<p><b>2.1</b></p>	<p><b>Oplysninger om vandforsyningen</b></p> <p>Eksempler: Vandforsyningen er et (selskabstypen anføres), der blev stiftet (dato). Vandselskabet er 100 % ejet af xxx (kommune, andelshavere, andet).</p> <p>Vandforsynings ledelse består af (bestyrelse, direktør, formand).</p> <p>Vandforsyningen leverer drikkevand til (stort set alle boliger, virksomheder og landbrug i xxx kommune/forsyningsområde).</p>		<p><b>2.1</b></p> <p>I den gamle stod der:</p> <p>Private almene vandværker i Svendborg Kommune ejes og drives af andels- eller interessentselskaber.</p> <p>Vandrådet har i det nye regulativ valgt generelt at skrive:</p> <p>Vandforsyningerne leverer drikkevand til mange af de boliger, virksomheder og landbrug i Svendborg Kommune, som ikke forsynes fra den kommunalt ejede vandforsyning: Vand og Affald, Svendborg Vand.</p>

<p><b>2.2</b></p>	<p><b>Afgørelser</b></p> <p>Afgørelser som ved det godkendte regulativ er henlagt til vandforsyningen, træffes af vandforsyningen.</p>		<p>Bestemmelsen er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd hvor de har skrevet;</p> <p>Afgørelser som ved det godkendte regulativ er henlagt til vandforsyningen, træffes af de respektive vandforsyninger.</p>
<p><b>2.3</b></p>	<p><b>Takstblad</b></p> <p>Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen.</p> <p>Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der er tilgængeligt på vandforsyningens hjemmeside, hvorfra det kan downloades.</p> <p>Takstbladet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen.</p>		<p>2.3</p> <p>I det gamle regulativ stod der:</p> <p>Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af vandforsyningen, men skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens § 53.</p> <p>De godkendte takster bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandforsyningen.</p>
<p><b>2.4</b></p>	<p><b>Medlemskab</b></p> <p>Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.</p>		<p>2.2 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.</p>
<p><b>2.5</b></p>	<p>Forbrugerrepræsentation Forbrugerne har ret til at vælge forbrugerrepræsentanter til vandselskabets bestyrelse, jf. bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 om forbrugerindflydelse i vandselskaber, med senere ændringer. De nærmere regler om valg af</p>		<p>Bestemmelsen var ikke med i tidligere regulativ eller det nye regulativ. Gælder kun for kommunalt ejede vandselskaber.</p>

	forbrugerrepræsentanter findes på vandselskabets hjemmeside		
<b>3</b>	<p><b>Ret til forsyning med vand</b></p> <p>Vandforsyningsens forsyningspligt er fastsat i vandforsyningslovens kapitel 8.</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan påbyde sløjfning af overflødige borer og brønde, f.eks. hvis en ejendom skal tilsluttes vandforsyningsanlægget. For sløjfning af vandforsyningsboringer og brønde gælder § 36 i lov om vandforsyning m.v.</p>		<p>Indledningen var ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
<b>3.1</b>	<p><b>Ret til forsyning med vand</b></p> <p>Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningsens naturlige forsyningsområde, har med respekt for vandværkets indvindingstilladelse ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang.</p> <p>Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.</p>		
		<p><b>3.1.1 Vilkår for forsyning</b></p> <p>Indlæggelse af vand skal kunne ske således, at stikledninger kan fremføres og henligge under frostfrie forhold, placeret således, at vandforsyningen har uhindret adgang til stikledningerne og tilstrækkelig plads til at kunne etablere og vedligeholde disse.</p> <p>Hvor dette undtagelsesvist ikke kan lade sig gøre, skal de nærmere betingelser omkring etablering af stikledningen aftales med vandforsyningen.</p>	<p>Punkt 3.1.1 og 3.1.2 er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, eller det gamle Normalregulativ. Punkterne er tilføjet i den nye branchevejledning samt i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p> <p>(Bestemmelsen er indsat for at afhjælpe den i praksis ofte forekommende manglende mulighed for at sikre den optimale placering af stikledninger, herunder i forhold til at lette adgangen til stikledninger. Mere specifikt kommer der mange nye typer udstykninger,</p>

		<p>Såfremt fastsættelse af takster for anlægsbidraget afviger fra vandforsynings takstblad, skal dette godkendes af kommunen.</p>	<p>hvor pladsen er presset, da grundpriserne mange steder er meget høje. Det betyder, at vi af hensyn til anlæg og vedligehold af ledningerne bliver nødt til at præcisere de nødvendige forhold. Hvis disse ikke kan imødekommes, er det dog fortsat muligt at forsyne ejendommen. Det kan dog være nødvendigt at etablere særlige foranstaltninger f.eks. eltracing, men det kan også være aktuelt, at forsyningens leveringsgrænse ændres.</p> <p>I sidste afsnit tages der højde for en situation, hvor der skal etableres stikledninger på særlige vilkår, og vandforsyningen ikke kan anlægge stikledningerne inden for rammerne af det fastsatte stikledningsbidrag i takstbladet.)</p>
		<p><b>3.1.2 Sekundavand</b></p> <p>Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, forsyningen kan levere sekundavand. Indlæggelsen og forsyningen heraf sker på særlige vilkår.</p> <p>Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale mellem vandforsyningen og forbrugeren, som skal godkendes af kommunen.</p> <p>Installationerne skal være adskilt og sikres med korrekt tilbagestrømningssikring iht. DS/EN1717 eller de til enhver tid gældende normer og for-skrifter herfor, medmindre vandforsyningen har godkendt andet.</p> <p>Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at f.eks. tilbagestrømningssikringer fungerer for-skriftsmæssigt.</p>	<p><b>Se overfor</b></p> <p>(I flere forsyninger er der interesse for at introducere sekundavand, og der er forventning om øget udbredelse af denne tendens. Hermed er givet en grundlæggende retningslinje for forvaltningen heraf.</p> <p>Hvis forsyningen vælger at tilbyde leverance af sekundavand, er det væsentligt at præcisere vilkårene, som primært består i at sikre adskillelse mellem drikkevand og sekundavand. Derfor skal installationerne med sekundavand være udført med den korrekte tilbagestrømningssikring jf. DS/EN 1717.</p> <p>Anlæg til opsamling af regnvand håndteres i henhold til bestemmelserne i kapitel 8.</p> <p>Regnvand opsamlet fra tage til brug for WC-skyl og tøjvask i maskine skal ikke overholde kravene til drikkevandskvalitet. Ved anvendelse af sekundavand skal kravene i § 5 i bekendtgørelse</p>

			nr. 2361 af 26. november 2021 overholdes.)
<b>3.2</b>	<p><b>Forsyning af erhvervsvirksomheder</b></p> <p>Vandforsyningen bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, herunder landbrug, som benytter vand i større omfang.</p> <p>Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.</p> <p>Der kan herunder fastsættes vilkår om, at ejere/brugere, der benytter vand i større omfang eller som har et vandafslag, der kan skabe et så stort flow, at der forekommer risiko for løsrivning af partikler i ledningsnettet, må tåle de gener der er forbundet hermed, og at de for egen regning foretage de fornødne foranstaltninger i den forbindelse, jf. også 6.4.1</p> <p>Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster.</p>	6.4	<p>I det gamle regulativ stod der:  <b>3.2 Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål, jf. dog bestemmelserne i bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt beredskab. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. Vilårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen.</b></p> <p>Normalregulativets bestemmelse er indført i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
<b>3.3</b>	<p><b>Forsyning af brandtekniske installationer</b></p> <p>Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til vandforsyningsnettet, <b>men</b> skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for indretning af sprinkleranlæg, f.eks. DBI-retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg.</p> <p>Vandforsyningen kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til dimensioneringen, trykoptimering og sektionering af vandforsyningens hovedanlæg og forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en forureningsrisiko.</p>	<p>Vand til brandtekniske installationer kan normalt ikke tillades via direkte kobling til vandforsyningsnettet. <b>Disse</b> skal indrettes i overensstemmelse med gældende normer for indretning af sprinkleranlæg, <b>samt med korrekt tilbagestrømningssikring iht. DS/EN1717.</b></p> <p>Vandforsyningen kan forlange eksisterende sprinkleranlæg ændret, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til dimensioneringen, trykoptimering og sektionering af vandforsyningens hovedanlæg og forsyningsledningsnet, samt hvis den eksisterende sprinklerinstallation kan udgøre en forureningsrisiko.</p>	<p>Sprinkleranlæg var om talt i 3.2 – Se ovenfor: Bestemmelsen var ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ i for Svendborg Vandråd.</p>

	I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsætter vandforsyningen eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af bestemmelserne i dette regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.	I forbindelse med levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsætter vandforsyningen eventuelle særlige vilkår for leveringen ved siden af bestemmelserne i dette regulativ, jf. dog bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab.	
		<b>3.3.1 Slangevinder og brandskabe</b>  Slangevinder og brandskabe skal tilsluttes efter vandmåler og med korrekt kontraventil. I eksisterende ejendomme, hvor slangevinder og brandskabe er tilsluttet før vandmåler, kan vandforsyningen forlange, at disse installationer tilsluttes efter vandmåler eller plomberes.	Var ikke med i normalregulativet eller vandrådets tidligere regulativ, men indføres i det ny fællesregulativ.  (Bestemmelsen medtages for at undgå risiko for ikke målt forbrug og forureningshændelser.)
<b>3.4</b>	<b>Reserveforsyning</b>  Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt.  Vandforsyningen kan dog undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår.  I forbindelse med indlæg af vand kan det ikke forventes tilladt, at en ejendoms eget vandforsyningsanlæg tilsluttes vandforsyningens kollektive vandforsyningsnet.	Etablering af vandforsyning og forsyning med vand fra vandforsyningen som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt.  Vandforsyningen kan dog undtagelsesvis tillade etableringen på særlige vilkår, herunder bl.a. vilkår om tilbagestrømningssikring.	3.3 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.  Bestemmelsen (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.
		<b>3.5 Levering af byggevand</b>  Vandforsyningen kan stille krav om montering af byggevandmålere ved byggeri.  I byggeperioden skal der ske en sikring efter DS/EN 1717, medmindre vandforsyningen bestemmer andet.	Ny bestemmelse medtaget i branchevejledningens opdatering af fællesregulativet. Bestemmelsen er også medtaget i Svendborg Vandråd nye fællesregulativ.
<b>3.5</b>	<b>Trykstød</b>		3.4 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.

	Vandforbruget skal aftages på en sådan måde at trykstød ikke forekommer og således at pludselige unødvendige variationer undgås.		
<b>3.6</b>	<p><b>Udstykning, byggemodning m.v.</b></p> <p>Ved udstykning af en ejendom til grunde eller ejerboliger, hvor vandforsyningen hidtil har leveret samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, installerer vandforsyningen en ny måler ved hver ny ejendom.</p> <p>Vandforsyningen fastlægger vilkår for vandforsyningen til de ved udstykningen opståede ejendomme, herunder krav til anlæggets dimensionering og funktion, jf. også 5.3.</p> <p>I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført, inden vandforsyningen fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre. Forsyningen med vand sker i øvrigt på de vilkår, som er fastsat i regulativet, og mod betaling efter godkendte takster.</p>	Ved udstykning af en ejendom til matrikler eller ejerboliger, hvor vandforsyningen hidtil har leveret samlet til den tidligere ejendom via én hovedmåler, leverer vandforsyningen en ny måler ved hver ny ejendom, der afregner forbrug direkte med vandforsyningen.	<p>Indgik i 12.5 og 12.6 i gamle regulativ.</p> <p>Bestemmelsen (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Den opdaterede bestemmelse fra branchevejledningen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p> <p>(Pligten og retten til at iværksætte installation eller pålægge iværksættelse af vandmålere, påhviler vandforsyningen. Installationen sker af grundejeren for grundejerens bekostning på et af vandforsyningen godkendt sted, jf. bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996, betaling for vand efter målt forbrug mv på ejendomsniveau.)</p>
<b>4</b>	<p><b>Forsyningsledninger</b></p> <p>Vandforsyningen beslutter inden for vandforsyningsplanen, hvornår forsyningsledningerne skal anlægges og renoveres. Herudover kan vandforsyningen af myndighederne blive pålagt at anlægge nye forsyningsledninger, f.eks. hvis kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en eller flere ejendomme skal tilsluttes et alment vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens § 29 samt §§ 45- 48.</p> <p>Vandforsyningen må ikke anlægge forsyningsledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. vandforsyningslovens § 14, stk. 2.</p>	§ 14a, stk. 2	<p>4.1 i gamle regulativ men formuleret:</p> <p>Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens § 29 og §§ 45 - 48.</p> <p>4.2 Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne vandforsyningsplan.</p> <p>Den opdaterede bestemmelse fra branchevejledningen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>

<p><b>4.1</b></p>	<p><b>Anlæg af forsyningsledninger</b></p> <p>Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen <b>bestemmer</b>, hvornår forsyningsledninger skal anlægges.</p>	<p>Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen <b>beslutter inden for vandforsyningsplanen</b>, hvornår forsyningsledningerne skal anlægges <b>og renoveres</b>.</p>	<p>4.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens § 29 og §§ 45 - 48.</p> <p>Den opdaterede bestemmelse fra branchevejledningen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
<p><b>4.2</b></p>	<p><b>Tinglysning</b></p> <p>Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. <b>Udgiften til tinglysning afholdes af vandforsyningen.</b></p>		<p>4.3 i Svendborg Vandråd tidligere regulativ.</p> <p>Sidste sætning i bestemmelsen (<b>med grøn</b>) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere fællesregulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Sætningen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
<p><b>5</b></p>	<p><b>Stikledninger</b></p>		
<p><b>5.1</b></p>	<p><b>Anlæg og vedligeholdelse af stikledninger</b></p> <p>Stikledninger <b>med</b> eventuelle afspærringsanordninger, <b>herunder</b> stophaner, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen.</p> <p>Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i <b>Økonomi og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.</b></p> <p><b>Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8.</b></p>	<p>Stikledninger <b>og</b> eventuelle stophaner <b>placeret herpå</b>, anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. <b>Vandforsyningen er ikke forpligtet til at etablere eller opretholde funktion af stophaner på stikledningen.</b></p> <p>Afspærringsanordninger, stophaner eller lignende, der er placeret efter stikledningen på ejerens vandinstallationer, herunder på jordledningen, ejes og vedligeholdes af ejeren i overensstemmelse med reglerne i dette regulativs punkt 8.</p> <p>Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autoriserede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i Erhvervsministeriets <b>bekendtgørelse nr. 859 af 3. juli 2014 om undtagelser fra krav om autorisation for arbejder udført af forsyningsvirksomheder.</b></p>	<p>(Der er foretaget en præcisering af, at det ikke er en ret for den enkelte ejendom at have en stop-hane tilknyttet stikledning til ejendommen.</p> <p>Pkt. 5.1 er udtryk for, at den klare hovedregel er, at stikledninger etableres af forsyningen. Der kan også være situationer, hvor forsyningen overtager stikledninger etableret af et udstykningsforetagende.</p> <p>)</p> <p><b>Bestemmelsen (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</b></p>



		Ingen må overdække vandforsynings ventildæksler eller stophaner.	
5.2	<p><b>Stikledning til ejendomme</b></p> <p>Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom.</p> <p>Vandforsyningen fastlægger antallet og placeringen af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer.</p> <p>Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).</p> <p>I særlige tilfælde kan vandforsyningen tillade, at forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske skal ske gennem en fælles stikledning. Vilkaar-ene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.</p> <p>Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Udgifterne hertil afholdes af vandforsyningen.</p>	<p>Hver ejendom skal normalt have sin særskilte stikledning. Der vil sædvanligvis kun blive anlagt én stikledning til hver ejendom.</p> <p>Vandforsyningen fastlægger antallet og placeringen af stikledninger efter drøftelse med ejendommens ejer.</p> <p>Stikledningen skal normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej).</p> <p><b>I mangel af enighed beslutter vandforsyningen stikledningens endelig placering.</b></p> <p>I særlige tilfælde kan vandforsyningen tillade, at forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske skal ske gennem en fælles stikledning. Vilkaar-ene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af vandforsyningen, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.</p> <p>Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Udgifterne hertil afholdes af vandforsyningen.</p> <p><b>Hvis forsyning sker via en forsyningsledning, der er beliggende på den ejendom, som skal forsynes, så udgør stikledningen de første 30 cm. af ledningen fra forsyningsledningen, uanset placering af stophanen. Ledningsanlæg herfra og frem til ejendommen, udgør ejendommens jordledning.</b></p>	<p><b>I Svendborg Vandråds tidligere fælles regulativ, er disse bestemmelser ikke beskrevet nær så detaljerede som i Normalregulativet samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Alle beskrivelser fra branchevejledningens opdaterede regulativ medtages i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</b></p> <p>(Der etableres normalt kun én stikledning til hver ejendom, men der kan i særlige tilfælde etableres flere, hvis forsyningen finder det hensigtsmæssigt.</p> <p>Der kan ligeledes være situationer, hvor der kan etableres fælles stikledning, der forsyner to eller flere ejendomme. Der skal udarbejdes en deklaration, der fastsætter, hvordan den fælles jordledning skal vedligeholdes. Det er ejernes ansvar at udarbejde denne deklaration for egen regning.</p> <p>Hvor det er muligt, vil stikledningen blive placeret ved ejendommens adgangsvej, hvilket typisk også vil være i overensstemmelse med ejerens ønske. Der kan være situationer, hvor dette ikke er muligt, eller ejeren har et ønske om en anden placering.</p> <p>Det er dog vandforsyningen, der i sidst ende afgør, hvor stikledningen skal placeres.</p> <p>Til tider er det nødvendigt for vandforsyningen at føre en forsyningsledning hen over privat grund. Det betyder, at stikledningen til ejendomme, som forsynes via denne forsyningsledning, typisk også ligger på privat grund. Her</p>

			<p>vil forsyningsgrænsen til ejendommen ikke være den traditionelle (skel).</p> <p>I tilfælde hvor forsyningsledning og stikledningen ligger på privat grund, er det vandforsyningsansvar at deklarere ledninger, således at vandforsyningen gives ret til at have ledninger liggende i jorden og en ret til at servicere disse.)</p>
5.3	<p><b>Udstykning og omlægning</b></p> <p>Vandforsyningen kan omlægge en stikledning hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsbygningsarbejder, eller der sker væsentlige ændringer i vandforbruget eller lignende, som indebærer at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen samt eventuelt yderligere anlægsbidrag, jf. punkt 12.8 og 12.9.</p> <p>Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.</p> <p>Ved udstykning af sokkelgrunde på en ejendom afgør vandforsyningen, om stikledningen kan føres helt frem til det nye skel, eller om det fortsat skal være egen jordledning.</p>	<p><b>Udstykning, sammenlægning og omlægning</b></p> <p>Vandforsyningen kan beslutte at omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsbygningsarbejder, eller der sker væsentlige ændringer i vandforbruget eller lignende, som indebærer at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen samt eventuelt yderligere anlægsbidrag, jf. punkt 12.8 og 12.9. Ved sammenlægning af forsynede ejendomme kan vandforsyningen på ejerens bekostning fjerne stikledninger, der henligger ubenyttede efter sammenlægningen.</p> <p>Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt.</p> <p>Ved udstykning af sokkelgrund, klynger af ejendomme eller lignende, afgør vandforsyningen, om der skal føres stikledning frem til soklens/klyngens skel. Dette er gældende både ved udstykning af sokkelgrunde fra en allerede forsynet ejendom og ved etablering af sokkelgrunde på en ejendom, der ikke tidligere har været forsynet.</p>	<p>Bestemmelsen (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd med få ændringer.</p> <p>(Sokkelgrunde er en af de mest udbredte typer udstykninger ved nybyggeri i dag. Det er derfor vigtigt at præcisere etablerings- og vedligeholdelsesforpligtigheden – både ved anlæg og ved senere ændringer i de matrikulære forhold.</p> <p>Herudover er tilføjet "eller lignende, herunder klynger af ejendomme" til teksten, idet der i stigende grad opleves tilsvarende typer af udstykninger, som på samme måde som rene sokkeludstykningsarbejder giver udfordringer for vandforsyningerne. Der tænkes her på eksempelvis udstykninger af klynger af ejendomme.)</p>

5.4	<p><b>Ubenyttet ejendom</b></p> <p>Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens regning.</p>	<p>Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom <b>eller ejendomme uden vandforbrug</b> ved forsyningsledningen for ejerens regning.</p>	<p>(Vandforsyningerne kan efter forhandling med ejeren, som alternativ til en afbrydelse vælge at kræve opretholdelse af minimumsforbrug på den ubenyttede ejendom.)</p>
5.5	<p><b>Fejl på stikledninger og stophaner</b></p> <p>Ejere af ejendomme skal straks give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner.</p>		
		<p><b>5.6 Fri adgang til stophane</b></p> <p>Såfremt stophane og/eller målerbrønd står i eller inden for skel, påhviler det ejeren af en ejendom at sikre, at stophanen og/eller målerbrønden er synlig og let tilgængelig.</p>	<p>Punkt er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, eller det gamle Normalregulativ. Punkterne er tilføjet i den nye branchevejledning samt i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
6	<p><b>Opretholdelse af tryk og forsyning</b></p> <p>Efter <b>vandforsyningslovens § 51, stk. 1</b>, kan der ikke forlanges erstatning for svigtende levering som følge af utilfredsstillende trykforhold i forsyningsledningerne, mangler ved anlægget og arbejder på anlægget.</p> <p>Vandforsyningslovens § 52 bestemmer, at kan træffes bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.</p>	<p>Vandforsyningslovens § 51, stk. 2.</p>	<p>Bestemmelsen er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ i for Svendborg Vandråd</p>
6.1	<p><b>Vandtryk</b></p> <p>Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opret-</p>		

	<p>holde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme.</p>		
6.2	<p><b>Aflukning</b></p> <p>Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel.</p>		
6.3	<p><b>Ulemper</b></p> <p>Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v.</p>	<p>Enhver forbruger må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger, <a href="#">skift af målere</a> m.v.</p> <p><a href="#">Endvidere må enhver tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges som normalt, og forsyningen er således ikke erstatningsansvarlig som følge af ulemper ved svigtende levering eller forringet vandkvalitet.</a></p> <p><a href="#">Ved afbrydelse eller genoptagelse af forsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk og kvalitet, er vandforsyningen, uanset om denne måtte have udvist uagtsomhed, heller ikke ansvarlig for forbrugeres driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt vandforsyningen har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.</a></p>	<p><b>Svendborg Vandråds nye fællesregulativ har indarbejdet uddybning med blåt.</b></p> <p>(Bestemmelsen er formuleret mere præcist for at fremhæve, at vandforsyningen ikke kan blive erstatningsansvarlig over for de ulemper, der kan fremkomme ved svigtende levering.)</p>

		Erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.	
6.4	<p><b>Indskrænkning af vandforbruget</b></p> <p>Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse.</p>	<p>Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestemmelse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver i tørkeperioder m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Kommunalbestyrelsen kan pålægge vandforsyningen at træffe en sådan bestemmelse jf. vandforsyningslovens § 52.</p>	
7	<p><b>Vandforsyning til brandslukning</b></p> <p>Der kan ifølge vandforsyningslovens § 51, stk. 1, benyttes vand fra et alment vandforsyningsanlæg til brandslukning og andre nødstilfælde.</p> <p>Kommunalbestyrelsen skal som brandmyndighed sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning, jf. beredskabsloven.</p>		<p>Bestemmelsen er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
7.1	<p><b>Etablering og vedligeholdelse</b></p> <p>Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan forlange at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Det gælder tilsvarende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.</p>	<p>Etablering, vedligeholdelse og sløjfning af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning, og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Det gælder tilsvarende ved omlægning. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen.</p> <p>Den omtalte ændring af ledningsdimensionering og omlægning af ledningen forudsætter, at sådanne ændringer ikke skaber risiko for forringelse af drikkevandskvaliteten.</p>	<p>Ændringerne er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p> <p>(Det er vigtigt, at der er en klar formulering af opgaver, ansvar og kompetencer. Forsyningerne skal have fokus på drikkevandskvaliteten.</p> <p>Vandforsyningen servicerer beredskaberne/kommunen, således at de kan løfte deres opgaver, og finansieringen af de nødvendige omkostninger dertil ligger ifølge lovgivningen hos beredskabet/kommunen – og ikke vandforbrugerne via forsyningerne.</p> <p>De almene vandforsyninger er forpligtet til at honorere kravene i bekendtgørelse nr. 132 af 8.</p>

		<p>Hvis det af hensyn til den fortsatte vandforsyning er nødvendigt at reducere ledningsdimensioneringen som følge af sløjfning af brandhaner eller som følge af andre ændringer i forsyningen af vand til brandslukningsformål, afholdes udgifterne hertil af kommunalbestyrelsen.</p> <p>Vandforsyningen afgør om nye brandstandere skal være sikret mod tilbagestrømning.</p> <p>Såfremt der konstateres defekte brandhaner, skal disse fjernes eller repareres på ejers bekostning.</p>	<p>februar 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg.</p> <p>Brandhaner er et risikoelement, som forsyningerne vurderer relevansen af. Dette fremgår af bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013 om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg og den tilhørende vejledning i sikring af drikkevandskvalitet (Dokumenteret DrikkevandsSikkerhed - DDS).)</p>
7.2	<p><b>Flytning af forsyningsledning</b></p> <p>Ved flytning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.</p>	<p>Ved flytning eller udskiftning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.</p>	<p>7.1 nederst i gamle regulativ og med lidt andre ord:</p> <p>Ved omlægning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen udgifterne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen.</p> <p>Ændringerne er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
7.3	<p><b>Brug af brandhaner</b></p> <p>Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde samt de lovpligtige afprøvninger af brandhaner må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil.</p>	<p>Bortset fra indsats ved brand og andre nødstilfælde samt beredskabets afprøvninger af brandhaner må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil.</p>	<p>7.2 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ og med lidt andre ord:</p> <p>Bortset fra indsats ved brand m.v. og andre nødstilfælde må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil.</p> <p>Ændringerne er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p> <p>(Afprøvningerne er ikke længere lovpligtige, hvorfor der er foretaget en ændret formulering, der tager højde herfor.)</p>

		<p><b>7.4 Oplysning om brandvand</b></p> <p>Kommunalbestyrelsen skal på vandforsyningsbegæring oplyse vandforbruget fra brandhaner ved indsats og afprøvning samt varsle vandforsyningen om planlagte afprøvninger af brandhaner.</p>	<p><b>Ændringen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</b></p> <p>(Oplysning om brandvand gør det muligt for vandforsyningen at følge forbruget og dets udvikling samt evt. at opkræve betaling for brandvand, såfremt der måtte være et sådant lokalt ønske.</p> <p>De vandforsyninger, der anvender Normalregulativet fra 2014, kan ikke fakturere for brandvand, og derfor opfattes vandforbrug anvendt til brandslukningsformål som spild, hvoraf vandforsyningen skal betale statsafgift for den del, der ligger ud over 10 %. Det vil sige, at de vandforsyninger, som eksempelvis har leveret meget vand til brandslukningsformål, kan risikere at overskride deres spildprocent og dermed at skulle betale statsafgift.</p> <p>Der henvises i øvrigt til bemærkningerne nedenfor i pkt. 13.1.</p> <p>I 2005 blev det i øvrigt obligatorisk for de kommunale redningsberedskaber (i daglig tale kaldet brandvæsenet) at indberette deres udrykningsaktiviteter til Beredskabsstyrelsen. Indberetningen sker enten ved at taste informationer om udrykningen ind i ODIN eller ved at overføre informationerne fra et eksternt system til ODIN.</p> <p>De kommunale redningsberedskabers pligt til at indberette fremgår af det såkaldte ODIN-cirkulære. Lovtekstens fulde titel er "Cirkulære om elektronisk registrering og indberetning af redningsberedskabets udrykningsaktiviteter".)</p>
8	Vandinstallationer		

	<p>Ejeren af en ejendom har pligt til at sørge for, at vandindlægget holdes forsvarligt vedlige, og at mangler bliver afhjulpnet snarest, jf. vandforsyningslovens § 50, stk. 2. Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningskravet om at afhjælpe konstaterede fejl eller mangler, der kan have betydning for vandkvalitet eller vandspild, kan vandforsyningen anmode kommunalbestyrelsen om at give påbud om lovliggørelse af ulovlige forhold, jf. vandforsyningslovens § 65, stk. 3.</p> <p>Vandforsyningen er ved kommunens godkendelse af regulativet tillagt kompetence til at pålægge ejeren af en ejendom at udbedre installationer, der udgør en fare for forurening af vandet i forsyningsledningerne, herunder ved brud der kan forårsage omfattende vandspild.</p> <p>Hvis ejeren forsømmer de forpligtelser, der påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65 (selvhjælpshandlinger).</p>		<p>Beskrivelsen er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Beskrivelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
<b>8.1</b>	<b>Generelt vedrørende vandinstallationer</b>		
<b>8.1.1</b>	<p><b>Grundejeren</b></p> <p>Vandinstallationer, herunder jordledninger, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere.</p> <p>Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.1.12, sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.</p> <p>Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger,</p>	<p>Vandinstallationer, herunder jordledninger og stophaner placeret herpå, etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere.</p> <p>Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, jf. 1.1.12, sidste afsnit, afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden.</p> <p>Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af ejeren, herunder også udgifter til omlægning af vandinstallationer, f.eks. omlægning af jordledninger,</p>	<p>Ændringerne er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>



	<p>som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15, 4. angående afregningsmålere afholdes dog af vandforsyningen.</p>	<p>som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning. Udgifter i henhold til 9.6 og 9.15, 4. angående afregningsmålere afholdes dog af vandforsyningen.</p> <p>Vandinstallationer skal være i så god stand, at de kan holde til et målertskifte. Ejerens udgifter hertil er vandforsyningen uvedkommende.</p>	
<b>8.1.2</b>	<p><b>Nyanlæg og væsentlig ændring</b></p> <p>Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer fra installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg eller andre vandinstallationer, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til vandforsyningen. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.</p> <p>Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i overensstemmelse gældende Rørcenteranvisning 003 (p.t 4. udgave, september 2012), og der skal om fornødent indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 291 af 26. marts 2014 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.</p> <p>Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at en nyinstalleret eller ændret vandinstallation fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.</p>	<p>Vandinstallationsarbejder, der er omfattet af autorisationsloven, må kun gennemføres, efter der er indhentet tilladelse til arbejderne. Reglerne herom følger af lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016 (byggeloven) og bygningsreglementerne. Det er den lokale byggemyndighed (kommunen), som udsteder tilladelsen.</p> <p>Vandforsyningen kan stille krav om, at der ved arbejder på vandinstallationer, hvor der kan være risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, hvis tilbagestrømningssikringen svigter, skal ske anmeldes til vandforsyningen, inden arbejdet påbegyndes, og når arbejdet er afsluttet. Det er for eksempel anlæg af nye vandinstallationer eller væsentlige ændringer af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.</p>	<p>8.1.2 var i Svendborg Vandråd tidligere regulativ formuleret:</p> <p>Inden iværksættelse af vandinstallationsarbejder, der er omfattet af autorisationsloven, skal der indhentes tilladelse hertil fra den lokale bygningsmyndighed hos kommunen i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i byggeloven og bygningsreglementerne.</p> <p>Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer til installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsyningsanlægget, skal færdigmeldes til vandforsyningen.</p> <p>Det er ændret så det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd følger branchevejledningen.</p> <p>(Generelt er der er alene tale om sproglige opdateringer. Men hele afsnittet om anlæg til opsamling af regnvand, som findes i Normalregulativet fra 2014, er flyttet til pkt. 8.2.3 i det nye opdaterede regulativ.)</p>
<b>8.1.3</b>	<b>Vandinstallationer</b>	<p>Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af</p>	

	<p>Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, skal udføres af autoriserede VVS-installatører.</p> <p>Som en undtagelse må nærmere bestemte simple arbejder udføres af personer, som ikke har autorisation som VVS-installatør, jf. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser nr. 1045 af 8. december 2003 om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr. 1046 af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg.</p> <p>Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vand-normen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).</p> <p>Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret, og at den fungerer forskriftsmæssigt.</p>	<p>autoriserede VVS-installatører og vandforsyningen. Dog undtaget de situationer hvor autorisationsloven (lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet) fastsætter andet. For afmontering af måleren skal vandforsyningen have besked.</p> <p>Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).</p> <p>Vandforsyningen kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret, og at den fungerer forskriftsmæssigt.</p>	<p>Det er ændret så det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd følger branchevejledningen.</p> <p>(Opdatering til gældende regulering og sproglige omformuleringer.)</p>
<p><b>8.1.4</b></p>	<p><b>Fabriksfremstillede produkter godkendt til drikkevand</b></p> <p>Fabriksfremstillede byggevarer, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer til drikkevand, skal være godkendt efter eller den til enhver tid gældende godkendelsesordning. Fra 1. april 2013, er godkendelsesordningen fastsat i Klima- Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand "Godkendt til drikkevand". Før 1. april 2013 var disse byggevarer omfattet af VA-godkendelsesordningen.</p> <p>Produktet skal desuden være forsynet med CE-mærke, der viser, at produktet stemmer overens med</p>	<p>De fabriksfremstillede byggevarer er tilknyttet såvel hygiejnemæssige som mekanisk-fysiske krav.</p> <p><b>Hygiejne karakteristika:</b> Vandinstallationer skal udformes af materialer, der ikke afgiver sundhedsfarlige stoffer til vandet eller giver generende lugt, smag, misfarvning eller generende vækst af mikroorganismer. Kravet vedrører alle materialer, der indgår i installationen, f.eks. rør, armaturer og pakninger.</p> <p>Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes de faste drikkevandinstallationer til og med</p>	<p>8.1.4 var i Svendborg Vandråds tidligere regulativ formuleret: Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten være a) godkendt af ETA-Danmark (VA-godkendt), medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser om godkendelsesordningen, eller b) forsynet med CE-mærke, der viser at produktet stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk 11 teknisk godkendelse, eller c) omfattet af en af ETA-Danmark godkendt godkendelses- eller kontrolordning, f.eks. en DS-certificeringsordning.</p>

	<p>en harmoniseret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse.</p>	<p>tapstedet, skal for så vidt angår egenskaber, der har indflydelse på drikkevandets kvalitet, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, være godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, medmindre det pågældende produkt er undtaget.</p> <p><b>Mekanisk-fysiske karakteristika:</b> Produktet skal være forsynet med CE-mærke, eller have gennemgået en afprøvning for de egenskaber, der er relevante for Danmark.</p>	<p>Det er ændret så det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd følger branchevejledningen.</p> <p>(Der er de seneste år sket en fortsat liberalisering af diverse godkendelsesordninger. Sikkerhedsmæssige hensyn og det generelle ønske om, at forbrugerne får god vandkvalitet, betyder, at synliggørelse af kravene til produkter, der kan tilsluttes vandinstallationer, er central. Tilføjelse sker for at sikre en hensigtsmæssig præcision i forhold til Normalregulativet 2014. Der er behov for at være opmærksom på, at der er krav tilknyttet produkterne, og at disse krav/karakteristika kan opdeles i de, der har relation til hygiejne og de, der har relation til det mekanisk – fysiske.</p> <p>Kravene kan genfindes i bygningsreglementet, der aktuelt er BR18, se § 416- 418. Deri refereres der til krav i BR18, kapitel 24, og disse krav kan honoreres ved bl.a. VA-ordning, GDV-ordning og/eller DK-vand m.m.)</p>
<p><b>8.1.5</b></p>	<p><b>Fejl på vandinstallationer</b></p> <p>Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde volder ulemper.</p> <p>Hvis det konstateres eller må formodes at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.</p> <p>Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af</p>	<p>Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde volder ulemper.</p> <p>Hvis det konstateres eller må formodes at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren.</p> <p>Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug eller udgør en risiko for forurening af vandet i</p>	<p>8.1.4 var i Svendborg Vandråds tidligere regulativ formuleret: Vandinstallationer skal benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, findes utætheder eller på anden måde give anledning til gener. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationen snarest muligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal snarest anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren. Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette vandforsyningen om forholdet.</p>

	<p>vandet i forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.</p>	<p>forsyningsnettet, skal ejeren straks underrette vandforsyningen om forholdet.</p> <p>Ejeren sørger selv for alternativ vandforsyning i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af vandinstallationer, herunder ved brud på jordledningen.</p>	<p>Det er ændret så det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd følger branchevejledningen.</p> <p>(Tilføjjelsen afspejler, at der er behov for en præcisering, da vandforsyningerne mødes med krav fra grundejerne om mulighed for alternativt aftag.)</p>
8.1.6	<p><b>Forsvarlig funktion</b></p> <p>Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger som vandforsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder tilbagestrømnings-sikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse.</p> <p>Hvis der efter reparation eller der på anden måde er en begrundet formodning om utæthed på jordledningen, kan vandforsyningen forlange, at jordledningen tæthedsprøves for det maksimalt forekommende tryk. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør og sker for ejerens egen regning og risiko.</p> <p>Vandforsyningen kan forlange dokumentation for, at den eller de pålagte foranstaltninger er foretaget, og at vand-installationerne fungerer forskriftsmæssigt. Dokumentation skal leveres af en autoriseret VVS-installatør.</p>		<p>Bestemmelserne (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelserne er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
8.1.7	<p><b>Ubenyttede vandinstallationer</b></p> <p>Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde.</p> <p>Vandforsyningen kan alternativt forlange, at der er et</p>	<p>Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde. Vandforsyningen kan alternativt forlange, at der er et nærmere bestemt årligt minimumsforbrug på installationen, således at stillestående vand undgås.</p>	<p>Bestemmelsen (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ</p>

	nærmere bestemt årligt minimumsforbrug på installationen.		
<b>8.1.8</b>	<p><b>Arbejde på ejerens bekostning</b></p> <p>Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65.</p>	<p>Forsømmer ejeren de forpligtelser, som påhviler ejeren med hensyn til vandinstallationer, kan kommunalbestyrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens § 65.</p> <p>Vandforsyningen kan afbryde forsyningen til ejendommen, indtil arbejdet er udført.</p>	<p>Det er ændret så det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd følger branchevejledningen.</p>
<b>8.1.9</b>	<p><b>Aktuel fare for forurening</b></p> <p>Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, f.eks. som følge af trykfald eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer, eller ved omfattende vandspild, jf. 10.3.</p> <p>Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom, hvis ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet.</p> <p>Vandforsyningen foretager genåbning, når ejeren kan dokumentere, at der er foretaget de nødvendige foranstaltninger til at bringe forholdene, som begrundet aflukning af vandtilførsel til ophør.</p>	<p>Ejendommens ejer eller bruger skal straks iværksætte de fornødne foranstaltninger til at standse en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, f.eks. som følge af trykfald eller manglende aflukning eller tømning af ubenyttede vandinstallationer, eller ved omfattende vandspild, jf. 10.3.</p> <p>Hvis der på en ejendom konstateres forhold, der kan udgøre en forureningsrisiko, og ejeren eller brugeren på forlangende ikke får bragt forholdene i orden, kan vandforsyningen afbryde forsyningen.</p> <p>Vandforsyningen kan forlange, at der for afbrydelse og genåbning betales et gebyr, som fremgår af takstbladet.</p>	<p>Bestemmelserne (med grøn og blå) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ.</p> <p>Bestemmelserne er tilføjet til det nye fællesregulativ</p> <p>(Generelt er der opmærksomhed omkring det juridisk baserede krav om, at gebyrer på takstbladet skal have klar hjemmel i regulativet.)</p>
<b>8.2</b>	<p><b>Andre vandinstallationer i bygninger</b></p>		<p>Overskriften 8.2 (med grøn) er pkt. 8.3 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ. 8.2 er: Vandinstallationer m.v. i jord. I både det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ omhandler punkt 8.2 'Andre vandinstallationer i bygninger'.</p>

			I Svendborg Vandråd's nye fællesregulativ omhandler punkt 8.2 også 'Andre vandinstallationer i bygninger'.
<b>8.2.1</b>	<p><b>Trykforøgeranlæg</b></p> <p>Finder vandforsyningen at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg eller trykreduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer.</p> <p>Etablering af dette anlæg foranstalles og betales af ejeren.</p>	<p><b>Trykforøgeranlæg og trykreduktionsanlæg</b></p> <p>Etablering og vedligeholdelse af dette anlæg foranstalles og betales af ejeren.</p>	I det gamle regulativ for Svendborg Vandråd er dette punkt 8.3.1.
<b>8.2.2</b>	<p><b>Brandtekniske installationer</b></p> <p>Etablering og vedligeholdelse af brandtekniske installationer med vandforbrug, f.eks. sprinkleranlæg eller lignende, skal ske i henhold til de til enhver tid gældende regler og forskrifter herfor, herunder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i vejledningen til overholdelse af Bygningsreglementet henvises til DS 439 (Vandnormen) og til DS/EN 1717 (tilbagestrømningssikring).</p> <p>Særlige vilkår for levering af vand til brandtekniske installationer med vandforbrug fastsættes af vandforsyningen, jf. punkt 3.3.</p> <p>Vandspild som følge af misbrug af brandtekniske installationer må ikke forekomme.</p>		<p>Bestemmelserne er ikke med i Svendborg Vandråd's tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ.</p> <p>Bestemmelserne er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
		<p><b>8.2.3 Regnvandsanlæg og sekundavand</b></p> <p>Anlæg til opsamling af regnvand fra tage til brug for wc-skyl og tøjvask i maskine skal udføres i overensstemmelse med gældende Rørcenteranvisning 003 (p.t 4. udgave, september 2012), og der skal om fornødent indhentes tilladelse hertil fra kommunalbestyrelsen, jf. bekendtgørelse nr. 972 af 21. juni</p>	<p>Bestemmelserne er ikke med i Svendborg Vandråd's tidligere regulativ. Bestemmelserne er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p> <p>(Anvendelse af sekundavand (herunder regnvand) bliver mere og mere udbredt i takt med</p>

		<p>2022 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Regnvandsanlæg skal anmeldes til vandforsyningen.</p> <p>I ejendomme, der får leveret sekundavand fra vandforsyningen, skal installationer udføres i overensstemmelse med DS/EN 1717 i forhold til de fastsatte krav til sekundavandets kvalitet.</p>	<p>det øgede fokus på bæredygtighed. Det er derfor aktuelt at præcisere, hvordan anlæg hertil skal være udført.)</p>
<b>8.3</b>	<b>Vandinstallationer m.v. i jord</b>		<p>Overskriften 8.3 (med grøn) er i Svendborg Vandråds tidligere regulativ punkt 8.2. I både det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ omhandler punkt 8.3 'Vandinstallationer m.v. i jord'. I Svendborg Vandråds nye fællesregulativ omhandler punkt 8.3 også 'Vandinstallationer m.v. i jord'.</p>
<b>8.3.1</b>	<b>Ændring af jordledning ved ombygning</b>	<p>Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug.</p>	<p>8.2.1 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.</p>
<b>8.3.2</b>	<b>Udgifter til omlægning af jordledning</b>	<p>Udgifter til om lægning af jordledningen som følge af nødvendig omlægning af forsynings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren.</p>	<p>8.2.2 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.</p>
<b>8.3.3</b>	<b>Målerbrønde</b>	<p>Målerbrønde skal udføres således at vandmåleren holdes frostfri.</p> <p>Målerbrønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes ren og så vidt muligt tør. Ved høj grundvandsstand kan vandforsyningen forlange, at målerbrønden etableres som en tæt brønd.</p>	<p>8.2.3 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.</p> <p>Bestemmelserne (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er</p>

	Målerbrønden etableres af, vedligeholdes af og tilhører ejeren, medmindre ejeren og vandforsyningen har aftalt andet.		med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ.  Bestemmelserne er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.
<b>9</b>	<p><b>Afregningsmålere</b></p> <p>Der skal på alle ejendomme, der er tilsluttet en almen vandforsyning, være installeret vandmålere med henblik på afregning efter målt forbrug. Der kan desuden ske betaling efter målt forbrug, hvor forbrugeren er lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsejer, når det er teknisk muligt, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6, og bekendtgørelserne herom.</p> <p>Placering af afregningsmåleren har betydning for, om ejerens mulighed for kan følge med i, om der sker vandspild i ejendommen efter afregningsmåleren, eller om måleren fungerer. Såfremt måleren anbringes udendørs i målerbrønd frem for i bygningen, vil det vanskeliggøre ejerens måleraflysning samt kontrol med vandspild og målerens funktion. Det kan have betydning for ejerens mulighed for at overholde pligten til straks at meddele til vandforsyningen, hvis der opdages utætheder eller fejl ved en afregningsmåler. Der er også fordele ved placering af måler i målerbrønd, idet det er nemmere for vandforsyningen at komme til måleren, f.eks. i forbindelse med aflæsning eller målerudskiftning i sommerhusområder.</p>	<p>Der skal på alle ejendomme, der er tilsluttet en almen vandforsyning, være installeret vandmålere med henblik på afregning efter målt forbrug. Der kan desuden ske betaling efter målt forbrug, hvor forbrugeren er lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsejer, når det er teknisk muligt, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6, og bekendtgørelserne herom.</p> <p>Det er vandforsyningen, der afgør placering af afregningsmåleren ud fra de lokale pro/contra betragtninger.</p> <p>Placering af afregningsmåleren kræver, at måleren både for forbrugeren og montøren skal være let at aflæse og udskifte.</p>	<p>Bestemmelserne (med grøn og blå) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ.</p> <p>(I bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 er der fastsat særlige regler om etablering af målere på ejendoms- og enhedsniveau.)</p>
<b>9.1</b>	<p><b>Generelle bestemmelser om installationer til måling af vandforbrug</b></p> <p>De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 - 8.1.9 finder tilsvarende anvendelse for installationer til måling af vandforbrug.</p>		
<b>9.2</b>	<p><b>Afregning af samlet vandforbrug</b></p>		Bestemmelsen (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt



	<p>Ejeren af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en afregningsmåler til brug for afregning af ejendommens samlede vandforbrug.</p> <p>Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med vandforsyningen om andet.</p> <p>Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden forudgående aftale herom med vandforsyningen. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af vandforsyningens personale eller af forsynings dertil bemyndigede personer.</p>		<p>branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd</p> <p>(Indgreb i plomben følger af reglerne i bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 § 15.</p> <p>Ved brud på plomben er reglerne om revidering mv. i bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 gældende.)</p>
<p>9.3</p>	<p><b>Placering af afregningsmåler</b></p> <p>Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.</p> <p>I tilfælde, hvor afregningsmåleren af hensyn til installation, aflæsning eller vedligeholdelse af måleren ikke kan placeres i en bygning, anbringes måleren i en målerbrønd på jordledning efter forsynings anvisning. Samme regler gælder ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejendom eller ved overgang til fjernaflæsning. Måleren skal til stadighed være let af aflæse og udskifte.</p>	<p>Afregningsmåler anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring eller i målerbrønd efter vandforsyningens anvisning og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion.</p> <p>Har måleren tidligere været placeret i bygning, kan der ved ombygning af en ejendom, skift af status for ejendom, ved overgang til fjernaflæsning eller som følge af ledningsudskiftninger, der foretages af hensyn til vandværkets driftsmæssige planlægning i øvrigt, ændres til målerbrønd.</p> <p>Måleren skal under alle omstændigheder være let at aflæse og udskifte.</p> <p>Målerbrønden placeres ca. 1 meter inden for skel.</p> <p>Det må ikke være muligt at aftappe vand fra installationen før vandmåleren, og der må, ud over den krævede afspærringsventil, ikke monteres komponenter før måleren uden godkendelse af vandforsyningen.</p>	<p>Bestemmelsen (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Med justeringer er bestemmelsen tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p> <p>(Det bør være vandforsyningen, der afgør placering af måleren ud fra de lokale pro/contra betragtninger. Der skal naturligvis være et helt centralt krav om, at måleren både for forbrugeren og montøren skal være let at aflæse og udskifte.</p> <p>Det kan også oplyses, at Danske Vandværker og DANVA sammen med Miljøstyrelsen har lavet en vejledning om vandtab.)</p>

<p>9.4</p>	<p><b>Vandforsynings ejendom</b></p> <p>Afregningsmålere stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsynings ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning. Vandforsyningen kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses.</p>	<p>Afregningsmålere stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsynings ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning. Vandforsyningen kan beslutte, at afregningsmålere skal være elektroniske og kunne fjernaflæses. <i>Strømforbrug til driften af elektroniske afregningsmålere til fjernaflæsning påhviler ejer/bruger.</i></p>	<p>Bestemmelsen (med grøn og blå) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Med justeringer er bestemmelsen tilføjet til det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p> <p>(Der er tale om en minimal udgift for den enkelte ejendom. Hvis forsyningerne skulle betale for strømforbruget, så ville det samlet set betyde en fordyrelse for forbrugerne. Samme metode anvendes også af varmforsyninger.)</p>
<p>9.5</p>	<p><b>Aflæsning</b></p> <p>Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel, jf. 9.17. Vandforsyningen har til enhver tid ret til elektronisk overførsel af målerdata fra afregningsmålere.</p>	<p>Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere efter varsel, jf. 9.17.</p> <p>Vandforsyningen kan til enhver tid foretage fjernaflæsning af afregningsmålere. Data om forbrug og drift bliver ved fjernaflæste afregningsmålere overført automatisk til vandforsyningen.</p> <p>Vandforsyningen foretager løbende efter en konkret vurdering aflæsninger udelukkende med henblik på optimering af den generelle drift af ledningsnettet samt afregning af brugerens forbrug.</p> <p>Endvidere kan vandforsyningen på grundlag af en henvendelse fra brugeren aflæse pågældende brugers data til afklaring af brugerens forbrugsforhold, f.eks. ved fejl i anlæg mv. Nærmere oplysninger om vandforsynings anvendelse af aflæsningsdata mv. fremgår af vandforsynings oplysninger om behandling af personoplysninger, som er tilgængelige på vandforsynings hjemmeside, og som er oplyst direkte over for de enkelte brugere.</p>	<p>Bestemmelsen (med grøn og blå) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i både det gamle Normalregulativ samt branchevejledningens opdaterede regulativ. Ændringerne er indarbejdet i det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p> <p>(Sikkerhedsstyrelsen fastslår i deres vejledning, at det i tvivlstilfælde er aflæsningstallet på måleren, som er det afgørende - og ikke det evt. elektronisk indhentede forbrugstal.</p> <p>På denne baggrund anbefales det, at vandforsyningerne oplyser deres forbrugere om, hvornår der foretages aflæsninger til grund for afregninger.</p> <p>Det vil være oplagt at anvende en informationsform, som afspejler den sædvanlige måde, som vandforsyningen kommunikerer til sine forbrugere.)</p>

<p><b>9.6</b></p>	<p><b>Vedligeholdelse og udskiftning</b></p> <p>Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere efter varsel, jf. 9.17.</p> <p>Ejer og bruger må tåle de ulemper der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af måleren.</p>	<p>Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere efter varsel, jf. 9.17.</p> <p>Vandinstallationer skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Kan installationerne ikke tåle en udskiftning, herunder på grund af skrøbelige/rustne vandrør, skal ejendommens ejer sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og skal selv afholde udgifterne hertil. Installationen før/efter måleren skal være fastgjort.</p> <p>Vandforsyningen har ret til at fotografere målerinstallationen til brug for dokumentation og registrering.</p>	<p>Ændringerne er indarbejdet i det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p> <p>(Vandinstallationer skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Kan installationerne ikke tåle en udskiftning, herunder på grund af skrøbelige/rustne vandrør, skal ejendommens ejer sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og skal selv afholde udgifterne hertil. Installationsrør før/efter måleren skal være fastmonteret i rørbærer.)</p>
<p><b>9.7</b></p>	<p><b>Størrelse og type</b></p> <p>Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne og vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v.</p>		<p>(Bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 indeholder krav til ejeren af måleinstrumentet i forhold til størrelse og type, jf. § 4.)</p>
<p><b>9.8</b></p>	<p><b>Ændring af vandforbruget</b></p> <p>Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7 således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret for ejers regning, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse.</p>		
<p><b>9.9</b></p>	<p><b>Ejerens ansvar</b></p> <p>Ejer er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er for-</p>		<p>Behandlet i 9.6, 9.9 og 9.13. I Svendborg Vandråds tidligere regulativ var 9.9 formuleret:</p> <p>Ejer er over for vandforsyningen forpligtiget til at erstatte en afregningsmåler, hvis den er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks.</p>

	<p>bundet med at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere.</p> <p>Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.</p>		<p>ved vold, brand, frost m.v. Dette gælder ikke ved almindelig slitage.</p> <p>Bestemmelsen (med grøn) er beskrevet det nye fællesregulativ.</p>
9.10	<p><b>Utætheder eller fejl</b></p> <p>Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal dette straks meddeles til vandforsyningen. Brugere af en ejendom skal straks meddele konstaterede fejl til ejeren.</p>		
9.11	<p><b>Indgreb m.v. i afregningsmålere</b></p> <p>Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målerens korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.</p> <p>Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb, jf. ovennævnte, afholdes af ejeren.</p>		
9.12	<p><b>Overgang fra fælles til individuel afregning</b></p> <p>Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal meddeles skriftligt til <a href="#">kommunalbestyrelsen</a> og vandforsyningen.</p>	<p>Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal meddeles skriftligt til vandforsyningen og <a href="#">kommunen jf. bekendtgørelse 837 af 27. november 1998 om individuel afregning af målt vandforbrug</a>.</p>	<p>Ændringerne er indarbejdet i det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
9.13	<p><b>Ejerens ansvar, rettigheder og pligter</b></p> <p>For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15, 9.16 og 9.17 til brugeren af enheden.</p>		

<p><b>9.14</b></p>	<p><b>Måler teknisk kontrol</b></p> <p>Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af vand.</p>	<p>Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Sikkerhedsstyrelsen om <b>anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.</b></p>	<p>Ændringerne er indarbejdet i det nye fællesregulativ for Svendborg Vandråd.</p>
<p><b>9.15</b></p>	<p><b>Kontrol af afregningsmåleren</b></p> <p>Ejeren kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed.</p> <p>Afregningsmåleren anses for <b>at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.</b></p> <p>Hvis afregningsmålerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen.</p> <p>Hvis afregningsmålerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af vandforsyningen.</p> <p>Efter høring af ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted, <b>dog højst for 3 år, jf. lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven).</b></p>	<p>Afregningsmåleren anses for <b>at måle rigtigt, når brugstolerancen ikke overskrides som fastsat i bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme, og i de forskrifter, hvortil bekendtgørelsen henviser.</b></p> <p>Lovbekendtgørelse 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer.</p>	<p>Bestemmelserne (med grøn og blå) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelserne er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p> <p>(Teksten er bragt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme.)</p>

	Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.		
<b>9.16</b>	<p><b>Selvaflæsning</b></p> <p>Vandforsyningen kan pålægge ejeren at aflæse afregningsmåleren og indberette målerstanden til vandforsyningen (selvaflæsning).</p> <p>Selvaflæsning af den fysiske afregningsmåler lægges til grund for vandforsyningens afregning af driftsbidrag.</p> <p>Efterkommer en ejer ikke vandforsyningens pålæg om selvaflæsning, er vandforsyningen berettiget til at skønne ejers vandforbrug ud fra historiske data angående ejendommens vandforbrug.</p> <p>Vandforsyningen er i den forbindelse berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.</p> <p>Hvis brugeren ikke indberetter selvaflæsning, kan vandforsyningen fastsætte en ny frist herfor med angivelse af, at acontobetalingen kan blive forhøjet, såfremt tidsfristen ikke overholdes.</p> <p>Ejerens forpligtelser overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.</p>		<p>Bestemmelserne 9.16 (med grøn og blå) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ. Se 9.9 for nærmere.</p> <p>Bestemmelserne er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p> <p>(Tilføjelsen til punktet (blå) er begrundet i, at den manglende selvaflæsning skaber en risiko for tab for vandforsyningen, idet acontobetalingen ikke dækker det reelle forbrug, når der er mistanke om, at forbruget reelt er højere end det skønnede.</p> <p>Forhøjelsen a acontobetalingen bør ske efter en saglig vurdering af vandforsyningens risiko for tab.)</p>
<b>9.16.1</b>	<p><b>Fjernaflæsning</b></p> <p>Vandforsyningen kan beslutte, at aflæsning af afregningsmåler skal foretages som fjernaflæsning.</p>		<p>Bestemmelsen (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>

			(Det vil dog altid være vandmålerens display, der er den legale metrologiske korrekte aflæsning, som der kan afregnes efter.)
<b>9.17</b>	<p><b>Tilsyn med afregningsmålere</b></p> <p>Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler vandforsyningen dato og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med ejeren.</p> <p>Hvis vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.</p> <p>Ejerens rettigheder og pligter overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.</p>	<p>Inden vandforsyningen aflæser, tilser eller udskifter en afregningsmåler, aftaler vandforsyningen dato og det omtrentlige tidspunkt for vandforsyningens besøg med ejeren.</p> <p>Hvis vandforsyningen kører forgæves til en aftale om aflæsning, tilsyn, målerskifte eller plombering af en afregningsmåler, eller ejeren gentagne gange undlader at reagere på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et administrationsgebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.</p> <p>Hvis vandforsyningen ikke kan få adgang til vandmåleren, kan vandforsyningen efter et varsel til ejendommens ejer, anmode fogedretten om at give vandforsyningen adgang til vandmåleren. Ejeren vil blive pålagt udgifterne til fogedforretningen.</p> <p>Hvis vandforsyningen som følge af manglende adgang til ejendommens afregningsmåler risikerer at overtræde gældende lovkrav, myndighedskrav og/eller normer og forskrifter for afregningsmålere, som vandforsyningen er underlagt, herunder f.eks. overskridelse af krav til udskiftningshyppighed, er vandforsyningen berettiget til i yderste konsekvens at lukke for ejendommens vandtilførsel. Lukning vil blive varslet med mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foregår.</p> <p>Genåbning finder sted, når det pågældende besøg er gennemført, og forholdet, som begrunder aflukningen af vandtilførslen er bragt i orden. Vand-</p>	<p>Bestemmelsen (med grøn og blå) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ. Bestemmelsen med justeringer og tilføjelser (blå) er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p> <p>(Det er ikke i alle tilfælde tilstrækkeligt at skaffe sig adgang til en ejendom, da der kan være tilfælde, hvor måleren fortsat vil være utilgængelig. I sådanne tilfælde kan det blive umuligt at overholde gældende krav til afregningsmålere. Det kan derfor blive nødvendigt at afbryde vandtilførslen til ejendommen, indtil måleren er udskiftet og igen lever op til lovgivningens krav.</p> <p>Det kan eksempelvis dreje sig om situationer, hvor den pågældende måler er omfattet af det lovpligtige kontrolsystem. Det er således et lovpligtigt krav, at alle almene vandforsyninger skal have opbygget et kontrolsystem, der sikrer at målere i drift er tilstrækkeligt nøjagtige. Målerbestanden skal være inddelt i partier, f.eks. det opsatte år og målerstørrelse. Alt efter partiets størrelse udtages et antal målere til verifikation på et akkrediteret målerlaboratorium. Målerne udtrækkes statistisk og foretages i forsyningens IT-system. Målerlaboratoriet kontrollerer, at målerne overholder de fastsatte tolerancer, og at det er de udtrukne</p>

		<p>forsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som fremgår af takstbladet.</p> <p>Ejerens rettigheder og pligter overgår til brugeren, hvis der er etableret et direkte kundeforhold.</p>	<p>målere, der er sendt til kontrol. Overholder målerne de fastsatte tolerancer, kan partiet blive siddende yderligere 8 år inden det igen i det 9. år skal kontrolleres. Overholder de udtrukne målere ikke tolerancerne, falder partiet, og alle målerne skal skiftes hurtigst muligt.</p> <p>Har vandforsyningen ikke mulighed for at få adgang til den pågældende måler har det således betydelige konsekvenser for opretholdelsen af alle øvrige målere fra det pågældende part.</p> <p>Det er derfor afgørende, at der kan lukkes for vandet i en sådan situation, hvis grundejer ikke giver adgang til måleren.</p> <p>Tilsvarende betragtninger gør sig gældende i en række andre situationer, hvor adgang til måleren er nødvendig for at kunne overholde lovfastede krav for vandforsyningen.)</p>
<b>10</b>	<p><b>Vandspild</b></p> <p>Efter vandforsyningslovens § 51, stk. 1, skal spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd undgås. Vand, der derved er forbrugt eller gået til spilde, kan forlanges betalt af ejendommens ejer. Vandmængden kan om nødvendigt fastsættes efter vandforsyningens skøn.</p> <p>Kommunalbestyrelsen kan give påbud om, hvilke foranstaltninger der skal træffes, hvis der er fare for at vandet kan blive sundhedsskadeligt som følge af vandspild, f.eks. ved trykfald der kan medføre tilbagesugning eller indtrængning af forurenede vand, jf. vandforsyningslovens § 65.</p>		<p>Indledningen (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ. Indledningen er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
<b>10.1</b>	<p><b>Benyttelse og spildevand</b></p> <p>Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde samt vedligeholdelse, ikke benyttes til andet formål eller i</p>		



	<p>større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.</p> <p>Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.</p> <p>Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil.</p>		<p><b>Der er i det nye fællesregulativ for de private vandværker valgt, at der ændres til:</b></p> <p>For spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved uforsvarlig adfærd, vil der som udgangspunkt skulle betales det fulde driftsbidrag.</p>
<b>10.2</b>	<p><b>Vandspild før afregningsmåler</b></p> <p>Hvis vandspild som ovenfor nævnt foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag.</p> <p>Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.</p>		
<b>10.3</b>	<p><b>Lukning af vandtilførsel ved fare for forurening som følge af vandspild</b></p> <p>Vandforsyningen kan lukke for vandtilførslen til en ejendom i overensstemmelse med 8.1.9, hvis vandspildet medfører en konstateret og aktuel fare for forurening af vandet i forsyningsnettet, og ejendommens ejer eller bruger ikke straks iværksætter de fornødne foranstaltninger til at standse det konstaterede og aktuelle vandspild.</p>	<p>Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som fremgår af takstbladet.</p>	<p>Bestemmelsen 10.3 (med grøn og grønt) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ.</p> <p>Bestemmelsen er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p> <p>(Supplement til den eksisterende bestemmelse.)</p>
<b>11</b>	<b>Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt</b>		
<b>11.1</b>	<b>Det kommunale tilsyn</b>		<p>Bestemmelserne (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er</p>

	<p>Kommunalbestyrelsen har som tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer, jf. vandforsyningslovens § 64, stk. 1.</p> <p>Vandforsyningens personale har mod forevisning af legitimation, og såfremt kommunalbestyrelsen har bemyndiget disse personer hertil efter vandforsyningslovens § 64, stk. 1, adgang til at foretage undersøgelser af vandinstallationer på en ejendom uden retskendelse.</p>		<p>med i det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ.</p> <p>Bestemmelserne er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
<b>11.2</b>	<p><b>Vandforsyningens adgang til vandinstallationer</b></p> <p>For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legitimation have adgang til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.</p> <p>Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.</p>		<p>11.1 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.</p>
<b>11.3</b>	<p><b>Oplysninger om vandforbrug</b></p> <p>Enhver ejer og bruger af en ejendom som er tilsluttet vandforsyningen, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.</p>		<p>11.2 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.</p>
<b>11.4</b>	<p><b>Kontrol af vandforsyningens målere</b></p> <p>Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til vandforsyningen tilsluttede forbrugere, ligesom forbrugerne skal orienteres hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet.</p>	<p>Vandforsyningen skal etablere en egenkontrol af afregningsmålere, der sikrer at brugstolerancen overholdes, jf. bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018.</p> <p>Vandforsyningen skal efter anmodning fra ejeren dokumentere, at afregningsmåleren overholder kravet til brugstolerancen.</p>	<p>11.3 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ. Ændringerne er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p> <p>(Der er fra 1. juli 2018 ikke længere krav om, at et kontrolsystemets indhold skal bekendtgøres overfor de tilsluttede forbrugere, jf. bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018. Men ejeren af en vandmåler skal efter anmodning fra forbrugeren kunne dokumentere,</p>

			at måleinstrumentet i brug overholder kravet om brugstolerancen.)
<b>11.5</b>	<p><b>Information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet</b></p> <p>Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne.</p> <p>Mindst én gang om året skal vandforsyningen offentliggøre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner.</li> <li>• en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning</li> <li>• overskridelse af de gældende kvalitetskrav for drikkevand.</li> </ul> <p>Informationen er tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside.</p>		<p>11.4 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.</p> <p>Teksten (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ. Teksten er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
<b>12</b>	<b>Anlægsbidrag</b>		
<b>12.1</b>	<p><b>Anlægsbidrag</b></p> <p>Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Anlægsbidraget fastsættes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen.</p> <p>Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens gældende takstblad. Anlægsbidrag for ejendoms-kategorier, som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, fastsættes separat af vandforsyningen efter forhandling og godkendes af kommunalbestyrelsen.</p>		
<b>12.2</b>	<b>Betaling af anlægsbidrag</b>		

	Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til vandforsyningen.		
<b>12.3</b>	<b>Forsyningsledningsnettets alder</b>  Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales, hvad enten den ledning som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre		
<b>12.4</b>	<b>Tilslutning til ny forsyningsledning</b>  Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af 12.9.		
<b>12.5</b>	<b>Betaling af anlægsbidrag til en udstykning</b>  Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Udstykningsforetagendet skal på anfordring forevise en godkendt udstykningsplan med henblik på, at vandforsyningen kan opføre og opkræve anlægsbidraget. Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling skal finde sted før forsyningsledningerne anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at betaling sker så snart forsyningsledningerne er anlagt.		Teksten (med grøn) er ikke med i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er med i det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ. Teksten er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.
<b>12.6</b>	<b>Betaling af stikledningsbidrag i en udstykning</b>  Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan vandforsyningen forlange at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikled-		

	<p>ningerne. Vandforsyningen kan forlange enten, at betaling finder sted før stikledningen anlægges, eller at der forud stilles sikkerhed for betalingen og at betaling i så fald sker, så snart stikledningerne er anlagt.</p>		
12.7	<p><b>Anlægsbidrag til vand til midlertidigt forbrug</b></p> <p>For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. til byggebrug, kan vandforsyningen fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance.</p>		(Anlægsbidraget skal fremgå enten af takstbladet eller af en særskilt aftale godkendt af kommunalbestyrelsen.)
12.8	<p><b>Ændret anvendelse af ejendom</b></p> <p>Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.</p> <p>Vandforsyningen kan f.eks. sædvanligvis opkræve supplerende <b>tilslutningsbidrag</b> ved oprettelsen af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms anvendelse, herunder omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- eller erhvervsenheder, <b>navnlige</b> ved etablering af flere vandforbrugende installationer.</p> <p>I tilfælde hvor ejendommen ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det ejeren at sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ikke ændres. På anfordring skal ejeren <b>meddele vandforsyningen, hvorvidt der etableres nye/flere installationer, herunder håndvaske, badeinstallationer eller lignende, der medfører et højere vandforbrug.</b></p>	<p>Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsyningen forlange, at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget, der svarer til ændringen.</p> <p>Vandforsyningen kan f.eks. sædvanligvis opkræve supplerende <b>anlægsbidrag</b> ved oprettelsen af flere boligenheder på en ejendom, ved ændring af en ejendoms anvendelse, herunder omdannelse fra erhverv til bolig, samt udvidelse/ændring af bolig- eller erhvervsenheder, <b>eksempelvis</b> ved etablering af flere vandforbrug-ende installationer.</p> <p>I tilfælde hvor ejendommen ombygges, tilbygges eller ændrer anvendelse, påhviler det ejeren at sandsynliggøre, at forudsætningerne for det hidtidigt fastsatte anlægsbidrag ikke ændres.</p> <p>Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, f.eks. hvis antallet af boligenheder i en ejendom reduceres.</p>	<p><b>Bestemmelserne (med grøn) er ikke medtaget i Svendborg Vandråds tidligere regulativ. Hele teksten er derimod med i både det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ. Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</b></p> <p>(Bestemmelsen er formuleret således, at der er rum til lokalpolitik.</p> <p>Det kan oplyses, at efter retspraksis er det afgørende for mulighederne for opkrævning af supplerende anlægsbidrag ikke det øgede vandforbrug på en ejendom, men i stedet den ændrede anvendelse af ejendommen.</p> <p>Den hidtidige formulering af bestemmelsen giver ofte anledning til tvister netop med henvisning til, at der ikke sker ændringer på antallet af installationer og vandforbrug i forbindelse med den ændrede anvendelse.</p> <p>Bestemmelsen er sprogligt skåret til med henblik på at undgå misforståelser i forhold til</p>

	<p>Der er normalt ikke grundlag for ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når f.eks. lejlighederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder eller værelser på plejehjem ombygges til plejelejligheder.</p> <p>Anlægsbidrag tilbagebetales ikke i forbindelse med, at forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres, f.eks. hvis antallet af boligenheder i en ejendom reduceres.</p>		<p>mulighederne for opkrævning af supplerende anlægsbidrag.</p> <p>Baggrunden for bestemmelsen og mulighederne for opkrævning af supplerende bidrag i disse situationer er at ligestille ejendommen med nyttilslutning af ejendomme med en tilsvarende anvendelse. Derved ligestilles allerede tilsluttede ejendomme, der omdannes til anden anvendelse med ejendomme, der tilsluttes med en sådan anvendelse fra start af.</p> <p>Anlægsbidraget udgør en gennemsnitstakst, som også skal finansiere udbygninger af forsyningsnettet og andre generelle udgifter, der tjener til opretholdelse af det samlede forsynings sikkerhed for brugere. Dette peger i retning af, at alle ejendomstyper – herunder bolig enheder – betaler samme bidrag, uanset om de er opstået som en ny tilslutning eller i forbindelse med omdannelse af en allerede tilsluttet ejendom.)</p>
12.9	<p><b>Anlægsbidrag ved væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget</b></p> <p>Vandforsyningen kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget.</p>	<p>Nyt anlægsbidrag skal være godkendt af kommunalbestyrelsen, inden det opkræves.</p>	<p>Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
13	<b>Driftsbidrag</b>		
13.1	<b>Betaling for leveret vand og undtagelser herfra</b>		<p>Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>

	<p>For alt leveret vand betales et driftsbidrag <b>bortset fra vand til brandslukningsformål under indsats og de lovpligtige afprøvninger af brandhaner.</b></p> <p>Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens takstblad.</p>	<p>For alt leveret vand betales et driftsbidrag. <b>Vandforsyningen kan dog vælge at undtage vand til brandslukningsformål under indsats og afprøvning af brandhaner.</b></p> <p>Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. <b>Driftsbidraget kan endvidere bestå af et driftsbidrag pr. afregningsmåler (målerbidrag).</b> Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragenes størrelse fremgår af vandforsyningens takstblad.</p>	<p>(Vand til brandslukningsformål og afprøvning (brandvand) må anses som almindeligt vandforbrug.</p> <p>Om vandforsyningen vil opkræve betaling for vand til brandslukningsformål, er dog en lokalpolitisk beslutning.</p> <p>Ved at ændre på formuleringen bliver det som minimum synliggjort, at der som udgangspunkt er tale om et vandforbrug, som det vil være lovligt at opkræve betaling for – fremfor at det evt. bliver taget for givet, at dette forbrug finansieres af vandforbrugerne/forsyningen.</p> <p>Dette ligger i forlængelse af, at der stadig er mere fokus på den juridiske adskillelse mellem kommunen og den almene vandforsyning, samtidigt med at der er øget lovgivningsmæssigt pres for øget økonomisk effektivitet.</p> <p>Mulige elementer i vurderingen:  De vandforsyninger, der anvender teksten fra Normalregulativet (2014), kan ikke fakturere for brandvand, og derfor opfattes vandforbrug anvendt til brandslukningsformål som spild, hvoraf vandforsyningen skal betale statsafgift for den del, der ligger ud over 10 %. Se lov om afgift på ledningsført vand, nr. 962/2013.  Det vil sige, at de vandforsyninger, som eksempelvis har leveret forholdsvis meget vand til brandslukningsformål, kan risikere at overskride de 10 % og dermed at skulle betale statsafgift.  Lækagetabet/vandtabet er i øvrigt på dagsordenen grundet dels arbejdet med EUs drikkevandsdirektiv dels FNs Verdensmål.  Endvidere er det således, at stoploven/lov om kommunernes afståelse af vandselskaber er relevant at kaste et blik på. Når en kommune får en uddeling/vederlag (økonomisk værdi af</p>
--	---	---	---

			<p>enhver art) fra et vandselskab (større almene vandforsyninger), så er der risiko for, at der skal ske en modregning i kommunens bloktilskud. Der er kendelser fra klagenævnet, som understøtter, at almene vandforsyninger kan have en bestemmelse om, at vandforsyningen kan opkræve driftsbidrag for brandvand.</p> <p>Vandforsyningen kan vurdere, at de er positive overfor at finansiere den samfundsvigtige opgave, det er at slukke ildebrande. Der kan være forståelse for, at de tværkommunale beredskaber har talrige – måske hundredvis – af almene vandforsyninger, som ikke nødvendigvis har samme tilgang til betaling af brandvand – og det kan være en praktisk udfordring for beredskabet.)</p>
<b>13.2</b>	<p><b>Fast bidrag til ejendomme uden installationer</b></p> <p>For ejendomme hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.</p>		
<b>13.3</b>	<p><b>Driftsbidrag til midlertidigt brug</b></p> <p>For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1. Vandforsyningen kan dog bestemme at der ikke betales fast bidrag.</p>		
<b>13.4</b>	<p><b>Driftsbidrag til brandtekniske installationer</b></p> <p>For brandtekniske installationer, f.eks. sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag.</p>		



<p><b>13.5</b></p>	<p><b>Eftergivelse af statsafgift ved brud</b></p> <p>For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse af afgiften og andre beløb af det pågældende vandspild, jf. bestemmelserne herom i <a href="#">lovbekendtgørelse nr. 962 af 27. juni 2013</a> af lov om afgift af ledningsført vand. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.</p> <p>Vandforsyningen kan eftergive driftsbidrag for et registreret forbrug ud over ejendommens årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m<sup>3</sup> årligt. Det er en forudsætning for eventuel eftergivelse, at forbrugeren ikke har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og at forbrugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.</p>	<p>Lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. februar 2020</p>	<p><b>Der er i det nye fællesregulativ for de private vandværker valgt, at der ændres til:</b></p> <p>Vandforsyningen kan eftergive driftsbidrag for et registreret forbrug ud over ejendommens årlige normalforbrug tillagt en selvrisiko på 300 m<sup>3</sup> årligt. Det er en forudsætning for eventuel eftergivelse, at brugeren ikke har handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og at brugeren har udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet. Som udgangspunkt anses vandtab, som følge af forglemmelse, for at være groft uagtsomt.</p>
<p><b>13.6</b></p>	<p><b>Driftsbidrag ved skønnet vandforbrug</b></p> <p>Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningen efter høring af ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum hvor målingen skønnes at have været i uorden.</p>		
<p><b>14</b></p>	<p><b>Betaling af anlægs- og driftsbidrag</b></p> <p>Anlægs- og driftsbidrag for levering af vand fra vandforsyningen fastsættes en gang årligt i vandforsyningens takstblad og godkendes af kommunalbestyrelsen. Driftsbidraget betales af ejendommens ejer eller af brugeren jf. reglerne herom.</p>		<p>Beskrivelsen (med grøn) er ikke medtaget i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er medtaget i både det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ. Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
<p><b>14.1</b></p>	<p><b>Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau</b></p>		<p>14.1.1 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.</p>

	<p>Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.9, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom.</p> <p>Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder ved stikledningen ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde med vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen.</p>		
14.1.1	<p><b>Betaling af anlægsbidrag</b></p> <p>Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen.</p> <p>Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen for at begrænse yderligere tab, <b>hvis lukning sker inden 6 måneder efter den fastsatte betalingsfrist</b>. Aflukning vil blive varslet <b>senest 5 arbejdsdage</b>, inden den foretages.</p> <p>Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr.</p> <p>Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.</p>	<p>Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen.</p> <p>Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen for at begrænse yderligere tab. Aflukning vil blive varslet med <b>mindst 5 arbejdsdage</b>, inden den foretages.</p> <p>Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, <b>som skal fremgå af vandforsyningens takstblad</b>.</p> <p><b>Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb, herunder udgifter til aflukning, genåbning eller re-tablering af vandtilførslen samt renter er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betaling.</b></p> <p>Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket, og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages.</p>	<p>14.1.2 i Svendborg Vandrådets tidligere regulativ fulgte normalregulativet. Det er <b>branchevejledningens opdaterede regulativ der er medtaget i Svendborg Vandrådets nye fællesregulativ.</b></p> <p>(Tidsbegrænsningen i den hidtidige bestemmelse er slettet, da der ofte i disse situationer er en diskussion/forhandling med grundejer om betaling af anlægsbidrag. Afhængig af tidsforløbet, er det uhensigtsmæssigt, at vandforsyningen enten skal kreditere eller sende lukkevarsel, hvis sagen ikke er afgjort inden for 6 måneder.</p> <p>Der kan ikke både opkræves gebyr og faktiske omkostninger.)</p>

<p><b>14.1.2</b></p>	<p><b>Betaling af driftsbidrag</b></p> <p>Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.</p> <p>Ved gentagen misligholdelse af pligten til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for forpligtelserne over for vandforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden.</p> <p>Betales driftsbidraget ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandet. Aflukning vil blive varslet mindst 5 arbejdsdage, inden lukningen foretages.</p> <p>Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr.</p> <p>Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betalingen.</p>	<p>Vandforsyningen kan forlange, at der for aflukning og genåbning betales et gebyr, som skal fremgå af takstbladet.</p> <p>Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb, herunder udgifter til aflukning og retablering af vandtilførslen samt renter er betalt, eller der er stillet sikkerhed for betaling.</p>	<p>14.2.3 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ</p> <p>Bestemmelserne (med grøn) er ikke medtaget i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er medtaget i både det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ. Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
<p><b>14.1.3</b></p>	<p><b>Afdragsvis betaling eller henstand</b></p> <p>Vandforsyningen kan på skyldnerens anmodning tillade afdragsvis betaling eller henstand med betalingen.</p> <p>Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter ikke inden den af vandforsyningen fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelse som anført i 14.1.1.</p>	<p>Vandforsyningen er i den forbindelse berettiget til at opkræve et gebyr, som fremgår af vandforsyningens takstblad.</p>	<p>14.1.4 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ</p> <p>Bestemmelsen (med grøn) er ikke medtaget i Svendborg Vandråds tidligere regulativ, men er medtaget i både det gamle Normalregulativ samt i branchevejledningens opdaterede regulativ. Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der er medtaget i Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
<p><b>14.1.4</b></p>	<p><b>Åbning ved ejerskifte</b></p>		<p>14.1.3 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.</p>

	Vandforsyningen har pligt til at genåbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges et gebyr for genåbning.		
<b>14.2</b>	<b>Driftsbidrag efter § 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug</b>		
<b>14.2.1</b>	<p><b>Individuel afregning af driftsbidrag</b></p> <p>Hvis en ejendom med mindst to udlejnings- eller andelsenheder ønsker at overgå fra fælles til individuel afregning, skal det ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 5 og 6.</p> <p>Målerne stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom.</p>		<p><b>14.2.1 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ men formuleret som:</b> Vandforsyningen har pligt til individuel afregning af driftsbidrag. Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter, at vandforsyningen har modtaget skriftlig anmodning herom fra ejeren. Ved overgang fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag skal vandforsyningen underrette ejendommens ejer, de enkelte brugere og kommunalbestyrelsen om tidspunktet for overgangen.</p> <p><b>UDGÅR</b></p> <p>Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der danner grundlag for Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
<b>14.2.2</b>	<p><b>Specificeret opkrævning</b></p> <p>Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift.</p>		
<b>14.2.3</b>	<p><b>Bortfald af ejers hæftelse for brugers driftsbidrag</b></p> <p>Når forudsætningerne i 14.2.1. er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en bruger</p>		Bestemmelsen 9.13 i gamle regulativ formuleret som: For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel afregning efter målt forbrug i de enkelte enheder, overgår

	af en enhed og vandforsyningen, bortfalder ejers hæftelse for brugers driftsbidrag.		<p>ejerens ansvar, rettigheder og pligter for disse målere til brugerne af enhederne</p> <p>Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der danner grundlag for Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
<b>14.2.4</b>	<p><b>Fraflytning</b></p> <p>Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v.</p>		14.2.3 nederst i Svendborg Vandråds tidligere regulativ.
<b>14.2.5</b>	<p><b>Meddelelse om ny bruger</b></p> <p>Ejendommens ejer skal med 10 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag.</p>		14.2.4 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ men med 14 dages varsel.
<b>14.2.6</b>	<p><b>Åbne for vandet til ny bruger</b></p> <p>Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet.</p>		14.2.5 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ
<b>14.2.7</b>	<p><b>Ejendommens ejers hæftelse for driftsbidrag</b></p> <p>Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra jordledninger eller andre vandinstallationer inden brugernes vandmålere.</p>		<p>14.2.6 i Svendborg Vandråds tidligere regulativ men formuleret som:</p> <p>Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra vandinstallationer uden for enhederne.</p> <p>Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der danner grundlag for Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>

		<p><b>14.3 Ejerskifte</b>  Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, skal underrette vandforsyningen ved ejerskifte.</p> <p>Ejeren er forpligtet over for vandforsyningen frem til den dato, hvor ejerforholdet overgår til den nye ejer, og hvor der skriftligt er givet meddelelse om ejerskifte og aflæsningstal.</p> <p>Ejerskiftemeddelelsen skal være underskrevet af såvel den udtrædende som den nye ejer.</p> <p>Vandforsyningen kan herefter udarbejde en slutopgørelse til den tidligere ejer. Vandforsyningen er berettiget til at opkræve et gebyr for udarbejdelse af slutopgørelse, som skal fremgå af vandforsyningens takstblad.</p> <p>Såfremt vandforsyningen efter anmodning fremsender oplysninger til brug for en ejendomshandel, er vandforsyningen berettiget til at opkræve et gebyr for dette arbejde. Gebyret skal fremgå af vandforsyningens takstblad.</p>	<p>Ny bestemmelsen (med grøn) i branchevejledningens opdaterede regulativ.</p> <p>Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der danner grundlag for Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p> <p>(Bestemmelsen er tilføjet, da der vurderes at være et behov for at få tilføjet en bestemmelse, som fastslår, at en ejer hæfter over for vandforsyningen, indtil der er sket afmelding og aflæsning af måleren. Det vil sige præcis på samme måde, som en bruger hæfter for betaling i henhold til punkt 14.2.4.</p> <p>Af hensyn til beskyttelse af persondata vurderes der at være behov for at sikre, at der foreligger et samtykke fra den, der sælger ejendommen, således at vandforsyningen er berettiget til at udlevere forbrugstal og evt. restancer.)</p>
15	<p><b>Godkendelse</b></p> <p>Regulativet udarbejdes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 2. Kommunalbestyrelsens godkendelse sker efter forudgående forhandling med vandforsyningen.</p> <p>Ved godkendelsen får regulativet retsvirkning, herunder som grundlag for at udarbejde takstblad og opkræve anlægs- og driftsbidrag, gebyrer m.v. fra forbrugerne.</p> <p>I tillæg til de foreslåede bestemmelser i vejledningen om normalregulativer kan vandforsyningen foreslå yderligere eller ændrede bestemmelser til deres</p>		<p>I Svendborg Vandråds nye fællesregulativ, er Kapitel 15 og 18 fra Normalregulativet sammenskrevet til kapitel 17.</p> <p>I Svendborg Vandråds gamle regulativ beskrev kapitel 15 straffebestemmelserne. Der var ikke noget punkt om godkendelse.</p> <p>Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der danner grundlag for Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>

	regulativ. Ligeledes har kommunalbestyrelsen mulighed for at ændre bestemmelser i regulativet, f.eks. ved at præcisere i hvilke situationer, afgørelsen skal træffes af kommunalbestyrelsen, eller undlade at overlade kompetencer til vandforsyningen.		
<b>16</b>	<p><b>Klage</b></p> <p>Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af regulativet er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 76, stk. 1, nr. 4.</p> <p>Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud og forbud er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven. Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75, stk. 1.</p>	<p><b>15 Klage</b></p> <p>Kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse af regulativet er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven.</p> <p>Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vandforsyningslovens § 76 stk. 1, nr. 4. jf. § 75, stk. 1.</p> <p>Kommunalbestyrelsens afgørelser om påbud og forbud er omfattet af vandforsyningslovens kapitel 12 om afgørelser i vandforsyningsloven.</p> <p>Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. vandforsyningslovens § 75, stk. 1.</p> <p>Forbrugerklagenævnet kan behandle klager fra forbrugere over vandforsyningens afgørelser, herunder om overholdelse af regulativets bestemmelser, hvorvidt opkrævning af takster m.v. sker i overensstemmelse med regulativet, forældelse af fordringer, konsekvensen af fejl på en vandmåler samt fortolkning af takstbladets overensstemmelse med regulativet.</p> <p>En forbruger, som i denne sammenhæng er en person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv, kan indbringe tvister med vandforsyningen for Center for klageløsning, Nævnens Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som har en særlig klageportal.</p>	<p>I Svendborg Vandrådets gamle regulativ beskrev punkt 16 ikrafttrædelse. Der var ikke noget punkt om klage.</p> <p>Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der danner grundlag for Svendborg Vandrådets nye fællesregulativ.</p>
<b>17</b>	<b>Straf</b>	<b>16 Straf</b>	I Svendborg Vandrådets nye regulativ omhandler punkt 16 straffebestemmelserne. I Svendborg Vandrådets gamle regulativ beskrev punkt 15 straffebestemmelserne.

			Desuden er straffebestemmelserne beskrevet meget simpelt i Svendborg Vandråds gamle regulativ.
17.1	<p><b>Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84</b></p> <p>Anlæg af vandledninger i strid med vandforsyningsplaner, jf. § 14 a, stk. 1, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1.</p> <p>Efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af vandforsyningslovens krav om, at vandinstallationer i de enkelte ejendomme skal udføres og benyttes på en sådan måde, at der ikke opstår fare for forurening af vandet eller på anden måde voldes ulemper, og at ejeren skal lade foretage de foranstaltninger, som vandforsyningen pålægger i den anledning samt at ejeren skal sørge for at holde vandinstallationerne forsvarligt vedlige og afhjælpe enhver mangel snarest, jf. lovens § 50.</p> <p>Spild af vand eller brug af vand til andre formål og i større mængder end tilladt, jf. vandforsyningslovens § 51, stk. 1, kan også straffes med bøde.</p> <p>Endvidere kan der efter vandforsyningslovens § 84, stk. 2, straffes med bøde, ved undladelse af at efterkomme et kommunalbestyrelsens påbud eller forbud efter loven, herunder et påbud om at berigtige et ulovligt forhold.</p> <p>Følgende punkter i regulativet indeholder regulering, hvor overtrædelse eller tilsidesættelse vil kunne straffes med bøde efter vandforsyningslovens § 84, stk. 1, nr. 1 og 4. Det drejer sig om punkterne 5.1, 5,5, 6,4, 7,3, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.2.1, 8.2.2, 8. 3.1, 9.2, 1. punktum, 9.3, 9.8, 9.10, 10.1 samt 11.4.</p> <p>Der kan endvidere fastsættes bødestraf for at modvirke adgang til en ejendom dvs. adgang til uden retskendelse at foretage undersøgelser til brug for beslut-</p>	<p><b>16.1 Bødestraf efter vandforsyningslovens § 84</b></p> <p>2</p> <p>§ 84, stk. 1, nr. 4</p>	<p>Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der danner grundlag for Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>



	ninger i henhold til vandforsyningsloven eller regulativet. Vandforsyningslovens § 64 giver kommunalbestyrelsen ret til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation. Samme ret gælder for personer, som kommunalbestyrelsen har bemyndiget til adgang uden retskendelse mod forevisning af legitimation, jf. lovens § 64.		
<b>17.2</b>	<p><b>Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer</b></p> <p>Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i § 2, stk. 1, nr. 3, i lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, straffes med bøde efter lovens § 25.</p> <p>På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af virksomheder eller personer, som efter loven ikke er berettiget til det.</p>	<p><b>16.2 Bødestraf for uautoriseret arbejde på installationer</b></p> <p>Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i § 5 i lovbekendtgørelse nr. 30 af 11. januar 2019 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, straffes med bøde efter lovens § 36.</p> <p>På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af virksomheder eller personer, som efter loven ikke er berettiget til det.</p>	Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der danner grundlag for Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.
<b>17.3</b>	<p><b>Bødestraf efter bekendtgørelse om kontrol med vandmålere</b></p> <p>Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i vandmålerbekendtgørelsen (Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand), bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 27.</p>	<p><b>16.3 Bødestraf efter bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter</b></p> <p>Ejere og brugere, som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018 bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 18.</p>	Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der danner grundlag for Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.
		<p><b>16.4 Bødestraf efter bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling</b></p> <p>Ejere, der overtræder bestemmelser om installation af målere i bekendtgørelse 563 af 6. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 12.</p>	
<b>18</b>	<b>Ikrafttrædelse og offentliggørelse</b>	<b>17. Ikrafttrædelse og offentliggørelse</b>	I Svendborg Vandråds nye fællesregulativ, er Kapitel 15 og 18 fra Normalregulativet sammenskrevet til kapitel 17.

	<p>Det skal fremgå af regulativet, at det er godkendt af kommunalbestyrelsen og dermed gyldigt. Derfor afsluttes regulativet med oplysning om, hvornår det er godkendt af kommunen, og hvornår det træder i kraft. Det gældende regulativ skal være tilgængeligt for forbrugerne.</p> <p>Dette regulativ er godkendt af [X -kommunalbestyrelse] og træder i kraft den [.....]. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af [ .....</p> <p>Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven.</p>	<p>Regulativet udarbejdes af vandforsyningen og godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. vandforsyningslovens § 55, stk. 2. Kommunalbestyrelsens godkendelse sker efter forudgående forhandling med vandforsyningen.</p> <p>Ved godkendelsen får regulativet retsvirkning, herunder som grundlag for at udarbejde takstblad og opkræve anlægs- og driftsbidrag, gebyrer m.v. fra brugerne.</p> <p>Det skal fremgå af regulativet, at det er godkendt af kommunalbestyrelsen og dermed gyldigt.</p> <p>Derfor indledes regulativet med oplysning om, hvornår det er godkendt af kommunen, og hvornår det træder i kraft. Det gældende regulativ skal være tilgængeligt for forbrugerne.</p> <p>Dette regulativ er godkendt af Svendborg Kommune og træder i kraft den dato. Samtidig ophæves det tidligere regulativ af dato.</p> <p>Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven. Bestemmelser i senere lovændringer, der strider mod dette regulativ, kan umiddelbart indarbejdes.</p>	<p>I Svendborg Vandråds tidligere fællesregulativ beskrev kapitel 18</p> <p>I Svendborg Vandråds gamle fællesregulativ beskrev kapitel 16 ikrafttrædelse mens der ikke var et kapital om godkendelse af regulativet.</p> <p>Det er branchevejledningens opdaterede regulativ der danner grundlag for Svendborg Vandråds nye fællesregulativ.</p>
--	--	---	--