

Dato	Sat i service	Fejl	Brand	Månedligt eftersyn + alarmforbindelse ★	Kvartalsvis funktionsafprøvning ★	Årlig service/akkrediteret ★ ★	Bemærkninger	Kontrollant

Fejl = Nedbrud  
 Brand= Detekteret røg/varme  
 Service= Anlæg i service

Månedligt eftersyn = Visuel eftersyn af central og tjek af alarmforbindelse til Beredskabet  
 Kvartalsvis afprøvning = Test af evt. integrerede funktioner (ABDL, AVA)  
 Årlig = Service eller inspektion af ekstern leverandør



Fejl = Nedbrud  
Brand= Detekteret røg/varme  
Service= Anlæg i service

Månedligt eftersyn = Visuel eftersyn af central og tjek af alarmforbindelse til Beredskabet  
Kvartalsvis afprøvning = Test af evt. integrerede funktioner (ABDL, AVA)  
Årlig = Service eller inspektion af ekstern leverandør