

Notat vedr. brandforhold

Til Ejendomschef Peter Mouritsen
Fremsendt pr. mail

Version: 1
Init.: MFR
E-mail: MFR@brandogsikring.dk
Dir.tlf.: 23257394
Antal sider: 1

Notat vedr. brandforhold

I forlængelse af artikel vedrørende brandforhold på plejecenter Caroline Amalielund, bragt i Fyns Amts Avis, samt efter drøftelse med Ejendomschef Peter Mouritsen har DBI Brand og Sikring udarbejdet nærværende notat der præciserer de citater der er bragt i artiklen.

Fyns Amtsavis bringer den 16. april en artikel skrevet af journalist Kasper Baatrup der påpeger adskillige kritiske forhold på plejecentret Caroline Amalielund i Svendborg. I artiklen er undertegnede flere gange citeret for at have udtrykt en bekymring over brandsikkerheden på plejecentret.

Igennem min drøftelse med Ejendomschef Peter Mouritsen har jeg erfaret at der er lavet adskillige tiltag på plejecentret som har forbedret brandsikkerheden i forhold til de forhold som journalisten oplyste mig om.

Det ligger stadig fast at Plejecenter Caroline Amalielund ikke lever op til det nutidige sikkerhedsniveau som er fastsat i bygningsreglement BR18, men med de udførte tiltag, vurderes det at personsikkerheden på stedet har et fornuftigt niveau.

Peter Mouritsen kunne ved vores samtale oplyse mig om at følgende tiltag var etableret på plejecentret. Forholdene var ikke tidligere bekendt af mig da de ikke blev oplyst af journalist Kasper Baatrup i forbindelse med interview til artiklen.

- Plejecentret har ikke et fulddækkende sprinkleranlæg, som er det nutidige krav. Der er imidlertid opsat mobile sprinklere ved de beboere der ryger på værelserne.
- Det eksisterende automatiske brandalarmanlæg (ABA) er udskiftet, så anlægget i dag lever op til nutidige krav.
- De krævede eftersyn og tilsyn af ABA er sat i system og det tilsikres fra ledelsens side, at disse terminer bliver overholdt.
- Det er indskærpet overfor driftsansvarligt personale, at regler omkring brandsikkerhed nøje følges og relevant personale har modtaget uddannelse i brug og betjening af brandsikringsanlæggene.

Ovennævnte forhold bringer brandsikkerheden på centret op på et fornuftigt niveau og sikkerheden vil i dag kunne sidestilles med lignende plejecentre landet over. På den længere bane, giver det dog rigtig god mening at kigge ind i en væsentlig ombygning eller alternativt nybyggeri, da eksisterende forhold primært sikrer personerne i bygningen og ikke skeler meget til brandsikringen af selve bygningen.

På vegne af DBI

Marcello Francati
Brandteknisk rådgiver