

Fra: [Heidi Hauschild Jensen \(HHAJ\)](#)
Til: [Snorre Westh](#)
Cc: [Kristoffer Kaae Stimpel](#)
Emne: LIDL Mølmarksvej - Høringssvar lokalplanforslag
Dato: 9. november 2021 09:12:54
Vedhæftede filer:

Hej Snorre

Efter aftale med Kristoffer og som opfølgning på jeres drøftelse, sendes hermed input til svar til høringssvaret.

I forbindelse med den offentlige høring af forslag til lokalplan for udvidelse af LIDL Mølmarksvej, er der kommet et høringssvar fra nabo, som klager over larm fra den eksisterende tørkøler.

Som opfølgning på høringssvaret og i forbindelse med udvidelsen af butikken vil LIDL udskifte den eksisterende tørkøler.

Den nuværende tørkøler er opgivet til et støjniveau på 49 dB, mens den nye tørkøler er oplyst til at støje 33 dB.

Dette er en dæmpning på 16 dB, hvilket er en meget væsentlig dæmpning.

Det kan oplyses at 3 dB er en halvering af lydenergien.

Et støjniveau på 33 dB kun være meget svagt hørbar.

Med venlig hilsen

Heidi Hauschild Jensen


Projektleder, Byplanlægger, Arkitekt



Ceres Allé 3
8000 Aarhus C
Denmark
www.niras.dk

M: +45 4299 0367
T: +45 8732 3232
E: hhaj@niras.dk

Følg os på: ☐ ☐



Denne e-mail kan indeholde fortrolige oplysninger. Hvis du fejlagtigt har modtaget denne, kontakt venligst afsenderen øjeblikkeligt og slet mailen samt eventuelle bilag. Kopier ikke denne mail, og undlad at dele dens indhold med tredje part. Tak. NIRAS' håndtering af personlig information står beskrevet i vores [privatlivspolitik](#).