

Bilag 1.

Marts-2024

Estimerede omkostninger over anlægsinvestering, driftsomkostninger og CO2-konsekvens, minus Ollerup Plejecenter's andel

Ejendom	Adresse	Opvarmet areal m2	Anlægsinvestering			Driftsomkostninger		
			Gaskedel	Varmepump	Fjernvarme	Gaskedel	Varmepumpe - El	Fjernvarme
			Kr.	Kr.	Kr.	kr./år	kr./år	kr./år
Vestermarkskolen	Faaborgvej 60, 5762 Vester Skerninge	6.674	Udfases	3.587.500	881.808	503.887	203.220	315.645
Miljø og Teknik, Svendborgvej 135	Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge	2312		1.518.750	370.669	326.570	125.368	188.980
Svendborg Højskole	Skolebakken 6, 5762 Vester Skerninge	2257		1.518.750	416.954	346.128	131.202	196.338
Højskolestue	Skolebakken 10, 5762 Vester Skerninge	156		275.000	182.800	26.748	13.135	15.256
Ollerup Plejecenter	Svendborgvej 16 A og B, 5762 Vester Skerninge	4236		820.325	264.899	206.753	79.808	119.088
Dagtilbuddet Øbakkerne - Ollerup Børnehus	Enghavevej 6, 5762 Vester Skerninge	530		400.000	172.490	86.553	35.117	50.798
Forum 5762 og Egebjerg Lokalhistoriske Forening	Vestre Stationsvej 2, 5762 Vester Skerninge	504		394.000	153.572	69.430	28.824	43.054
16.669			0	8.514.325	2.443.192	1.566.069	616.674	929.159

CO2-konsekvens	Gaskedel	Varmepumpe - El	Fjernvarme	Enhed
Forventet årligt energiforbrug	1.470.019	450.489	1.396.517	KWh
Estimeret årlig CO2e-udledning i 2025	299	18	23	Tons CO2e
Estimeret årlig CO2e-udledning i 2030	299	4	11	Tons CO2e
Estimeret årlig CO2e-udledning i 2035 (Gaskedler ved 100% biogas)	0	4	3	Tons CO2e